



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Ventspils

(izdošanas vieta)

03.11.2022.

(datums)

Ventspils novada Izglītības pārvalde

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000052035

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Kuldīgas iela 3, Ventspils, LV-3601

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.1/815

2022.gada 28.oktobrī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
leitnante Linda Lakše

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Piltenes pamatskolas saimniecības pārzinei Judītei Bakanauskai

veica Piltenes pamatskolas ēku un telpu, Piltenē, Lielā ielā 13, Ventspils novadā (turpmāk
– Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaūžu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas 2019.gada 17.oktobra pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/99.	1.	2.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk- AUATSS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk-panelis) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši nedarbojas akumulatori.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 123. punkts.	02.01.2023
2.	Objektā AUATSS patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, panelis ir atslēgts Nr. 1.,2.,3.,4.,7.,15.,19.,22. zonās.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	02.01.2023
3.	Objektā esošā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši – telpā Nr.501 esošais AUATSS ugunsgrēka detektors aiztaisīts ar aizsargvāku.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	02.01.2023

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis noskaidrots pārbaudes laikā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturrtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdiēnā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Linda Lakše

(amatpersonas vārds, uzvārds)

*

(paraksts)

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. _____