



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

14.07.2023.

(datums)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības
iestāde "Jelgavas Centra pamatskola"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000074738

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/154
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jelgavas Centra pamatskolas 10.,11.,11a.,12.,13.klase un ēdamzāle (turpmāk – Objekts)

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001

3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Lienes Lejnieces 2023.gada 29.jūnija iesniegums b/n

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 10.,11.,11a,12.,13.klase un ēdamzāles telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

- 6.1. Objekta dabiskās ventilācijas kanāli tiek izmantoti tam neparedzētam nolūkam, bet tieši, atsevišķās telpās, dabiskās ventilācijas kanāli tiek izmantoti inženiertīklu tranzītam;

- 6.2. Objekta izgaismotās evakuācijas ceļu zīmes viena no otras nav izvietotas tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas;

- 6.3. Atsevišķās vietās Objekta evakuācijas plāni nav izvietoti apgaismotās vietās vai izgatavoti no luminiscējošiem materiāliem;

- 6.4. Objekta dabiskās ventilācijas sistēmas kanāli netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, 2023.gada 12.jūlija „Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanas aktā Nr.AMP- 23-073 norādīts, ka „ventilācijas kanāli virs jumta bojāti, nepieciešams remonts”;

- 6.5. Tiek veiktas izmaiņas, objekta AUATSS, kas ietekmē AUATSS funkciju izpildi, bet tieši, atsevišķās telpās kombinētie detektori aizstāti ar siltuma detektoriem.

7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: **Valsts izglītības satura centram**
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam,
Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas vecākā

inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

G.Lejniece

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

14.07.2023. *elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-
pastu: liene.lejniece17@gmail.com*

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU