



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Talsi

(izdošanas vieta)

19.05.2023.

(datums)

Jānis Puriņš

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.13068712606

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

“Puriņi”, Tīnūžu pagasts,

Ogres novads, LV-5015

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/45  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apssekots: Rojas vidusskola (turpmāk-Objekts).  
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)  
Reģ.Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV-3201.  
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jāņa Puriņa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 27.04.2023. ar Nr.22/12-1.4/250.
5. Apskoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un automātisko ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, kā arī nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
  - 6.1. Objekta elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā (20.08.2018. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējumu ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaudes aktā nav novērstas minētās neatbilstības), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – “Ugunsdrošības noteikumi”) 54.punkts.,
  - 6.2. Objekta durvis (Nr. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8.,9.) evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma, kā rezultātā ir pārkāpts “Ugunsdrošības noteikumu” 243.punkts.
7. **Slēdziens:** neatbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.  
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.  
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,  
Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  
dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes  
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās  
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

\*

(paraksts)

A. Štefaņuks

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.