



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA PĀRVALDE

Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī

(izdošanas vieta)

«PIRMEPARDATUMS».

(datums)

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde
“Rūķītis”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ. Nr. 4201901661

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5451

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. «DOKREGNUMURS»

2023.gada 30.maijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
kapteinis Artjoms Anufrijevs

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” saimniecības daļas vadītājai
Jeļenai Samijlovskai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” ēkas telpu, katlu mājas un teritorijas,
Alejas ielā 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (turpmāk - objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīto gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Latgales reģiona brigādes 2022.gada 23.maija Pārbaudes akts Nr. 22/9-3.2/431	1.	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
----------	-----------------------	--	------------------------------

1	2	3	4
1.	Nav novērstas Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zēmejumvada nepārtrauktības, zemējumvada nepārkrautības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktā norādītas nepilnības, bet tieši: - objekta 2.stāvā telpās Nr.26 un Nr.27 nav nostiprinātas elektroinstalācijas kontaktligzdas; - objektā 1.stāva telpās Nr.42 un Nr.33 nav atjaunota zemējumvada nepārtrauktība.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), 54.punkts.	01.09.2023
2.	Objekta praktiskās nodarbības (saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā) nav pierēģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumi, 193.punkts.	15.10.2023
3.	Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi, 80.punkts.	15.01.2024
4.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumi, 91.punkts.	15.01.2024
5.	Objekta ugunsdzēsības aparāti nav izvietoti viegli pieejamās vietās, ievērojot maksimāli pieļaujamo novietojuma augstumu. (Ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei nedrīkst pārsniegt 1,5 m).	Ugunsdrošības noteikumi, 266.punkts.	01.09.2023

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uz klausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Artjoms Anufrijevs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. _____