



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2020.gada 11. jūnijā

(datums)

Krimuldas novada dome

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.90000068799

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā,

Krimuldas novadā, LV-2144

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/457

2020.gada 21.maijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

kapteine Kristiāna Ozoliņa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Krimuldas novada domes izpilddirektoram Laimonim Ozolam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Krimuldas novada domes administrācijas un tautas nama ēkas telpu un teritorijas, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīto gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 13.oktobra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/1322	1.,2.,3.,4.,5.,7., 8.,9.	6.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav darba kārtībā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 100.punkts.	01.09.2022.
2.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaisardzības sistēma) manuālās iedarbināšanas ierīces darbojas ar aizturējumu, kā rezultātā nav nodrošinātas Latvijas standarta LVS CE/TS 54-14 Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas – 14.daļa: "Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" B.8.punkta a) apakšpunkts.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	01.07.2020.
3.	Ugunsaisardzības sistēmas daļa (Objekta pagrabstāvā) pēc veiktajām izmaiņām nav pieņemta ar aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 122.punkts.	01.07.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis nav noskaidrots. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

### Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina  
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)  
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde  
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)  
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam  
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristiāna Ozoliņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20\_\_ .gada \_\_ . \_\_\_\_\_