



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIŅONA PĀRVARDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209850, e-pasts: mp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdevuma datums)
25.07.2023.
(datums)

Olaines 1.vidusskola

(juridiskā persona nosaukums vai fiziskā personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.9000023854
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Zeļferā iela 4, Olaine, Olaines novads
(juridiskā vai fiziskā personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/844

2023.gada 13.jūlijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

(pārbaudes datums (+))
Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civiltās aizsardzības nodaļas inspektors
leitnants Kristaps ~~Možeiks~~

(amatpersonas (-)) amats, speciāli dienestu pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties Olaines 1.vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Jurim Odiņam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Olaines 1.vidusskolas ēkas telpu un teritorijas Zeļferā ielā 4, Olainē, Olaines novadā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civiltās aizsardzības prasību ieviešanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānoti, nepilnā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtētie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtētie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1.	2.	3.	4.
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civiltās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvi akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1.	2.	3.	4.

1.	2.	3.	4.
1.	Objektā, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – Panelis) uzrāda bojājumu 9. zonā (Z9).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 123.punkts.	31.08.2023.
2.	Objektā, Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmai (skolas daļā) ir bojāts relejs.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	31.08.2023.
3.	Objektā, Ugunsaizsardzības sistēmai (sporta daļā) veiktas darbības, kas ietekmē Ugunsaizsardzības sistēmas darbību un to funkciju izpildi, bet tieši, "Deputā" Paneli uzstādīta pretestība – rezistors.	Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts.	31.08.2023.
4.	Objekta sporta zālē Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīču skaņas intensitātes līmenis nav vismaz 65dB, kas ugunsgrēka gadījumā var apgrūtināt fizisku personu iespējas nekavējoties evakuēties.	Ugunsdrošības noteikumu 169.punkts.	29.12.2023.
5.	Objektā, izņemot bibliotēku, Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektori nav marķēti ar identifikācijas numuriem vai burtiem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā" 6.4.5.apakšpunkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts.	29.09.2023.
6.	Objektā, izņemot bibliotēku, Ugunsaizsardzības sistēmas manulālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm (pogām) nav pietiecināti identifikācijas numuri vai burti atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" 6.4.5.apakšpunkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts.	29.09.2023.
7.	Objektā nav veikta iekšējo ugunsdzēsības tūdensvadu krānu pārbaude (Pēdējā pārbaude veikta 2021. gadā).	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts.	30.11.2023.
8.	Objektā, laboratorijas telpā (šīnijas kabinetā) nav izvietoti divi ugunsdzēsības pārkļāji atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai.	Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.	01.09.2023.

9.	Objektā, šīnijas kabinetā ugunsdzēsības pārkļājs nav novietots redzamā, viegli pieejamā vietā un nav apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.1. zīmi.	Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.	01.09.2023.
10.	Objektā, divām izgatavotām evakuācijas zīmēm, blakus kāpnēm, kas ved uz sporta daļu deg oranža indikācija, kas liecina par zīmes bojājumu.	Ugunsdrošības noteikumu 205.punkts.	06.10.2023.
11.	Objekta sporta zālē izgatavotai evakuācijas zīmei deg oranža indikācija, kas liecina par zīmes bojājumu.	Ugunsdrošības noteikumu 205.punkts.	06.10.2023.
12.	Objekta jaunajā korpusā, blakus deju zālei izgatavotajai evakuācijas zīmei deg oranža indikācija, kas liecina par zīmes bojājumu.	Ugunsdrošības noteikumu 205.punkts.	06.10.2023.
13.	Objekta vecajā korpusā evakuācijas plānos nav norādītas Ugunsaizsardzības sistēmas māmāslās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) atrašanās vietas.	Ugunsdrošības noteikumu 231.6.apakšpunkts.	29.12.2023.
14.	Objekta atbildīgā persona nav izstrādājusi ugunsdrošības instrukciju.	Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts.	15.09.2023.
15.	Objektā nav organizētas praktiskās nodarbinātības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".	Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts.	06.10.2023.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts objektā atbildīgajai personai uz e-pastu olaines.lvs@olaine.lv. Atbildīgā persona pārkāpumiem un novēršanas termiņiem piekrit. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti telefona sarunas veidā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civiltās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklauzot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Bridinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novērst konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde ar uzskatītu pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgā izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošajai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristaps ~~Možeiks~~

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts ar elektronisko parakstu uz e-pastu olaines.lvs@olaine.lv.

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. __.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU