



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

24.02.2023.

(datums)

Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40900014084

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Nīcgales iela 15, Rīga, LV-1035

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

## PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/170

2023.gada 20.februārī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

leitnants Mairis Kančs

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties skolas direktora vietniecei administratīvi saimnieciskajos jautājumos Vijai Titmanei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskolas telpu un teritorijas Nīcgales ielā 15, Rīgā (turpmāk –

Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2021.gada 6.augusta pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/459	1., 2., 3. un 4.punkts	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1.	Objekta ugunsdrošības instrukcija neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā minētajām prasībām. <i>(Nav iekļauta informācija par Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmu).</i>	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 180.1.4.apakšpunkts.	31.03.2023.
2.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.	30.04.2023.
3.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.	30.04.2023.
4.	Objektā ne visi ugunsdzēsības aparāti ir novietoti brīvi pieejamā vietā <i>(ieslēgti skapī, kuriem nav atslēgas).</i>	Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.	31.03.2023.
5.	Objektā ne visi ugunsdzēsības aparāti ir novietoti brīvi pieejamā vietā <i>(pretī vizuālās mākslas kabinetam, ugunsdzēsības aparāta skapim priekšā novietots metāla skapis).</i>	Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.	31.03.2023.
6.	Objektā ne visas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām ir aprīkotas ar pašaižveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	31.08.2023.
7.	Objekta bērnu dārza grupā "0D" ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā apkope.	Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts.	31.03.2023.
8.	Objektā, pie 203. kabieta, izvietotā izgaismotā evakuācijas zīme nav ieslēgta patstāvīgi un to neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.	Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts.	30.04.2023.

### 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

*Pārkāpumi izskaidroti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti ar objekta atbildīgo personu.*

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

### **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot  
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis**

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

**pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),**

**VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU

---

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

---

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Mairis Kančs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

*Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu: [vtitmane@edu.riga.lv](mailto:vtitmane@edu.riga.lv) un [ikpvs@riga.lv](mailto:ikpvs@riga.lv)*

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20\_\_gada \_\_. \_\_\_\_\_