



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts:
vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis

(izdošanas vieta)

10.05.2023.

(datums)

Cēsu novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 90000031048

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/329

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(turpmāk -VUGD)

2023.gada 2. maijā

(pārbaudes datums (-i))

Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas inspektore

virsliecinātne Žanete Deičmane

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Stalbes pamatskolas saimniecības vadītājam Atvaram Kalniņam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Stalbes pamatskolas, "Iktēs", Stalbē, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, LV-4151 (turpmāk -

Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas
kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu
izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas 2019. gada 30. septembra Pārbaudes akts Nr. 22/10.3-3.1.1-141	1., 2.	Nav

2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas 2021. gada 13. aprīļa Pārbaudes akts Nr. 22/10.3-3.13-11	1., 2., 3., 4.	Nav
----	--	----------------	-----

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēšanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta ēkas ventilācijas iekārtas telpa tiek izmantota tam neparedzētiem nolūkiem un tiek uzglabāti dažādi priekšmeti, bet tieši vairākas kastes ar izjauktām mākslīgām eglēm, liela dekorācija no skaidu plāksnes.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 99. punkts un 99.2.apakšpunkts	15.06.2023
2.	Objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns Nr.1 ir aizsegts ar vingrošanas matraci.	Ugunsdrošības noteikumi 109. punkts un 109.2. apakšpunkts	15.06.2023
3.	Objektā nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija.	Ugunsdrošības noteikumi 176.punkts.	31.08.2023
4.	Objektā uzstādītie ugunsdzēsības aparāti pie sienām ir novietoti augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz ugunsdzēsības aparāta rokturim.	Ugunsdrošības noteikumi 266.punkts	15.06.2023
5.	Objektā esošo ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas ar 4.3. zīmi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikumam.	Ugunsdrošības noteikumi 265. punkts	15.06.2023

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika saņemti 2023.gada 10. maijā plkst. 12:07

uz e-pastu: zanete.deicmane@vugd.gov.lv, ar tekstu: *“Labdien! Apstiprinu VUGD VRP pārbaudes*

aktu. Piekrītu veiktajiem ierakstiem un pēc iespējas tie tiks novērsti.”

No epasta: saimnieks@stalbe.edu.lv

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā,
Valmieras novadā, LV-4201.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Žanete Deičmane

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Nosūtīts uz epastu: saimnieks@stalbe.edu.lv un
ieva.mozumaca@cesunovads.lv

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2023.gada 10. maijs

