



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jēkabpils

(izdošanas vieta)

24.05.2023.

(datums)

Jēkabpils novada pašvaldības

Sūnu pamatskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000024205

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/328

2022 .gada 24.aprīlī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas

inspektors virsleitnants Kristers Millers

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties

direktorei Inesei Ziediņai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Sūnu pamatskolas ēkas telpu un teritorijas Skolas ielā 1 un Kūku Nr.5, Kūkas, Krustpils

pagasts, Jēkabpils novads (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD ZRB Jēkabpils daļas 2022.gada. 20.aprīļa Pārbaudes akts Nr.22/11.5-3.5/284.	nav	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” turpmāk – (Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts.	29.02.2024

2.	Nav veikta objekta elektroinstalācijas pārbaude (netika uzrādīts akts)	Ugunsdrošības noteikumi 56.punkts.	31.12.2023
----	--	------------------------------------	------------

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis un argumenti uzklauti ugunsdrošības pārbaudes laikā. Pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti ar direktori Inesi Ziediņu

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklautot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristers Millers

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

24.05.2023. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu liga.zalane@edu.jekabpils.lv

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. _____