



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts:  
vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis

(izdošanas vieta)

19.02.2024.

(datums)

IK "ARTŪRS ROMANOVŠ"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas  
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40002104898

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Krišjāņa Valdemāra iela 71 - 8, Rīga,  
LV-1013

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/7  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsēkots: Viesu mājas "Skangaļu muiža" skolas ēka, nometnes māja  
"Liepas" un  
"Ozoliņi" un dārzniekmāja.

(apsēkoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: „Skangaļu muiža”, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128.

3 Īpašnieks (valdītājs): SIA "Skangaļu muiža",

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas numurs 40203067093, "Skangaļu muiža 1", Liepas  
pagasts, Cēsu novads,  
LV-4128.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Artūra Romanova (nometņu vadītāja  
apliecības Nr. RP 000300)

2024. gada 7. februāra iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un  
glābšanas dienesta

Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024. gada 7. februārī ar Nr.  
22/10- 1.4/64.

5 Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu skolas ēka, 2-  
stāvu dārzniekmāja

un 1- stāvu nometņu māja "Liepas" un "Ozoliņi". Ēkām ir U2  
ugunsnoturības

pakāpe. Ēkas ir aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un  
trauksmes

signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi  
brīvi un izejas viegli

atveramas no iekšpuses. Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti  
evakuācijas plāni.

- 
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.
- 
- 7 **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.
- 
- 8 Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.
- 
- (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
- 
- (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un  
glābšanas dienesta Vidzemes  
reģiona pārvaldes  
Ugunsdrošības uzraudzības un  
Civilās aizsardzības nodaļas  
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Ž. Deičmane

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Nosūtīts uz epastu: [arturs.romanovs@inbox.lv](mailto:arturs.romanovs@inbox.lv)

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2024. gada 19. februārī

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR  
LAIKA ZĪMOGU