



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

14.05.2024.

(datums)

SIA International School of Innovations

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40203116990

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Augšiemļa 1, Rīga LV-1009, Latvija

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/30
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes “Ozolnieku vidusskola” telpas Nr. 007, 009, A korpusa 1. stāva labierīcības un evakuācijas ceļi (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Marijas Annas Lazarevas 2024.gada 18.aprīļa iesniegumi
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši:
 - 007 klases skatuves zona, kas no klases atdalīta ar bīdāmām durvīm, nav nodrošināta ar detektoru aizsardzību;
 - 009 klases palīgtelpa nav nodrošināta ar detektoru aizsardzību (pēc AUATSS tehniskā projekta, detektors Nr.5.10).
 - 6.2. Objekta telpā Nr. 007 evakuācijas virziena izgaismotie rādītāji netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, nav ieslēgti patstāvīgi, neieslēdzas evakuācijas laikā.
 - 6.3. Atsevišķas Objekta AUATSS skaņas iekārtas (sirēnas) netiek uzturētas darba kārtībā (nestrādā).
 - 6.4. Atsevišķi Objekta manuālie trauksmes signāldevēji uzstādīti augstāk par 1.60 m no grīdas.
 - 6.5. Atsevišķas Objekta AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un/vai apzīmētas ar 4.6.zīmi “Uguns aizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce” (1. pielikums).

- 6.6. Objekta evakuācijas ceļos (piemēram 2.stāvā), izvietotās 5.1.zīmes “Evakuācijas izeja”, maldina lietotāju.
- 6.7. Atsevišķas Objekta izejas durvis nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu.
- 6.8. Atsevišķas Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā.
- 6.9. Atsevišķu ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas Objektā nav apzīmēta ar 4.3.zīmi “Ugunsdzēsības aparāts” atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.
- 6.10. Noslēgts Objekta evakuācijas ceļš no A korpusa galējām kāpnēm caur virtuves telpām, nenodrošinot maksimāli pieļaujamo (30 m) attālums līdz tuvākajai evakuācijas izejai.
- 6.11. Atsevišķi Objekta evakuācijas ceļi (telpas, kur ir vairāk nekā 1.durvis) nav apzīmēti ar 5.2.zīmēm „Durvis evakuācijas ceļā”, 5.3.zīmēm “Virziens uz evakuācijas izeju”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.
- 6.12. Atsevišķas evakuācijai paredzētās durvis ir aizkrautas ar mēbelēm un priekšmetiem.
- 6.13. Atsevišķas Objekta evakuācijas izeju durvis aprīkotas ar slēdzenēm, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā un ierobežo to atvēršanu no iekšpuses.
- 6.14. Atsevišķiem Objekta evakuācijas ceļos izvietotajiem ugunsdzēsības aparātiem, nav veikta tehniskā apkope.
- 6.15. Objekta kāpņu telpu stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuru.
- 6.16. Objekta virtuves evakuācijas izeja nav apzīmēta ar 5.1.zīmi “Evakuācijas izeja”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.
- 6.17. Atsevišķās vietās Objekta evakuācijas plāni nav izvietoti apgaismotās vietās vai izgatavoti no luminiscējošiem materiāliem.
- 6.18. Objekta dabiskās ventilācijas sistēmas kanāli nav izbūvēti un ekspluatēti atbilstoši regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši, saskaņā ar Objektam izsniegto 2023.gada 19.maija „Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanas aktu” “dabiskās ventilācijas kanālā atrodas komunikācijas”.

7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.
-

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: **Valsts izglītības satura centram**
-

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam,
Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas vecākā

inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

G.Lejniece

(v. uzvārds)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

L.Lagūna

(v. uzvārds)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

D.Rudzāte

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

14.05.2024. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-
pastu: info@inovacijuskola.lv;
santa.udre@jelgavasnovads.lv un uz Jelgavas novada
pašvaldības E-adresi

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU