



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts:
vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

28.06.2024.

(datums)

Marita Junceviča

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

-

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Skolas iela 1A, dzīvoklis 5, Gulbene,
Gulbenes novads, LV - 4401

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/162
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Viesu nams „Vecmuiža”.

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: „Vecmuiža”, Zaķi, Liepupes pagasts, Limbažu novads, LV -
4022.

3 Īpašnieks (valdītājs): SIA „LGMG”, Reģistrācijas numurs
44103032180

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

„Vīksnas”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV - 4013.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Juncevičas Maritas (apliecības Nr. 116-00379)
iesniegums.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: kempinga mājas koka
ēkas, kurās uzstādīti

autonomie dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti. 2.stāvu koka
ēkas un

pirts ēkas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes

signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi
brīvi un

izejas viegli atveramas no iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti
evakuācijas

plāni, kā arī telpās, kur nakšņo.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
netika konstatēti.

7 **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta

2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībai.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības
un Civilās aizsardzības
nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Dž.Broka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU