



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

23.02.2024.

(datums)

Rīgas 72. vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 50900010101

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/189

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(turpmāk -VUGD)

2024.gada 23.februārī

(pārbaudes datums (-i))

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas inspektors

leitnants Aleksandrs Dobrovoļskis

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 72. vidusskolas saimniecības daļas vadītājam Aleksejam
Petrovam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 72. vidusskolas mazās sporta zāles, ēdnīcas, peldbaseina, stadiona
Ikšķiles ielā 6, Rīgā (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas
kontroli, ar mērķi pārbaudīt Objekta telpas un vizuāli automātiskās ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas atbilstību Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaūžu gaitā izdoto administratīvo aktu
izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta automātiskā ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk- AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, AUATSS kontroles un indikācijas iekārtā (turpmāk - Panelis), kas atrodas pie ēdnīcas, norāda atslēgumu 4.zonā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts	01.03.2024
2.	Objekta AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, AUATSS Panelis, kas atrodas pie dežuranta, norāda bojājumus un atslēgumus.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	01.03.2024

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akta projekts nosūtīts Objekta atbildīgajai personai, lai saskaņotu pārkāpumu novēršanas termiņus. 23.02.2024 tika saņemta atbilde. Objekta atbildīgajai personai iebildumu nav un novēršanas termiņi ir saskaņoti.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklāusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdiēnā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Aleksandrs Dobrovoļskis

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu r72vs@riga.lv

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada ____.