



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00020224

2024. gada 12. janvāris

Daugavpils

Kontrole
sākta: 2024. gada 09. janvāris plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 15. janvāris plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Kauņas iela 8, Daugavpils, Latvija, LV-5404, tālr. 65438451**

Juridiskā persona Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, reģ.nr. n/d, Kauņas iela 8, Daugavpils, Latvija, LV-5404, tālr. 65438451, epasts: pasts@dvvsk.lv; dvv@daugavpils.edu.lv

Atbildīgā persona direktors, Ilmārs Zučiks, tālr. 65438451

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:
– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

KONSTATĒTS:

Kontrole veikta 5 izglītības programmu īstenošanas adresēs:

1. Strādnieku ielā 56, Daugavpilī.
2. 18. Novembra ielā 85, Daugavpilī.
3. Kauņas ielā 8, Daugavpilī.
4. Tautas ielā 11, Daugavpilī.
5. Jelgavas iela 30A, Daugavpilī.

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S., BD. Kontroles laikā iestādē konstatētas vērtēto normatīvo aktu prasību neatbilstības un to novēršanas termiņi norādīti S veidlapu 28., 30. punktā, BD veidlapu 30, 40. punktā.

1. - 28. punkts - Ēkā Tautas ielā 11 - Sporta zālē, meiteņu ģērbtuvē, dušas telpā, gaitenī 4. stāvā (pie 402. kab. un pie 312. kab.) uz sienām, griestiem konstatēti mitruma izraisīti bojājumi.
2. 40. punkts. - Ēkā 18. novembra ielā 85 - Grupā bērniem vecumā līdz 2 gadiem ierīkota viena izlietne, grupā bērniem vecumā līdz 3 gadiem - 2 izlietnes. (Grupās pēc saraksta – 20 bērni).
3. Iestādēs ir uzstādīti ogļskābās gāzes (CO2) koncentrācijas mērītāji. Analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> (turpmāk - Sistēma) datus, secināts, ka mācību telpās ir redzamas nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeņa, parasti rādītāji stundu beigās pārsniedz 1500 – 2000 ppm (dažos kabinetos reizēm pārsniedz 3000 ppm).
4. - 30. punkts – Pēc Iestādes iesniegtās pašnovērtējuma anketas par “Skolu telpu minimālās platības

F050-v7

SAŅEMTS

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā

29. 01. 2024.
Nr. 1.16/1

viena izglītojamā vietai atbilstību", secināts, ka 24 kabinetos telpu platība uz viena izglītojamā vietu neatbilst noteiktajām prasībām:

1) Jelgavas ielā 30A – 2.a kab.- 35,1 m² (šobrīd uz viena izglītojamo vietu nodrošināti 1,75m²) ; 2.b kab.-43,5 m² uz viena izglītojamo vietu nodrošināti 1,9 m², (kontroles laikā CO₂ – 1960 ppm); 2.c kab. 44,3 m² – 1,8 m², (kontroles laikā CO₂ – 1831 ppm)
datorklasē 22,5 m² – 1,6 m², sporta zālē 69,7-2,4 m².

2) Kauņas ielā 8 -

3.kab.33,2m²- šobrīd uz viena izglītojamo vietu nodrošināti 1,6 m² (kontroles laikā CO₂ – 1734 ppm)

4.kab.31,7m²-1,3m², (CO₂ – 1607 ppm)

5.kab.27,6m²-1,1m² (CO₂ – 2010 ppm)

8.kab 46,8m²-1,6 m² (CO₂ – 1998 ppm)

10.kab. 40,2-1,3 m² (CO₂ – 957 ppm)

12.kab.50,7-1,8 m² (CO₂ – 1290 ppm)

13,kab. 66,6-2,2 m²

21,kab.-49,3-2 m²

22.kab.50,5 – 1,6m² (CO₂ 1480 ppm)

23.kab.50,2-1,6m²

25.kab.64,2-2,2m²

32.kab.51,1-1,7m²

35.kab.64,3-2,1m²

41.kab.50,2-1,6m² (CO₂ – 1987 ppm)

42.kab.49,1-1,6m²

43.kab.50,3-1,7m² (CO₂ – 1458 ppm)

45.kab.65-2,2m² (CO₂ – 1448 ppm)

Tautas ielā 11 – 305.kab.-40m² (šobrīd uz viena izglītojamo vietu nodrošināti 1,7m²); 108.kab – 50m² (uz viena izglītojamo vietu nodrošināti 1,6m²);

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO₂ līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;

Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:

- Rotēt klases uz citām telpām;

Kontroles laikā Inspekcija konstatēja, ka nedarbojas mehāniskā ventilācija sporta zālē (Kauņas ielā 8) un ēkā Jelgavas ielā 30, Daugavpilī.

Inspekcija aicina aizpildīt anketu par telpu platību pirmsskolas grupās.

Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 24.punktā noteiktā prasība par minimālo platību viena izglītojamā vietai;

2) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

3) Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

4) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

5) Iepazīties ar rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

Rekomendācijas:

Ēkā Jelgavas iela 30, Daugavpilī un sporta zālē, Kauņas iela 8, Daugavpilī nodrošināt mehāniskās ventilācijas darbību.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) nodrošināt vienu mazgātņi uz astoņiem bērniem un vienu mazgātņi personālam. (ēkā 18. novembra ielā 85, Daugavpilī)	Ilmārs Zučiks	02.09.2024
2.	Sporta zālē, meiteņu ģērbtuvē, dušas telpā, gaitenī 4. stāvā (pie 402. kab. un pie 312. ka.b) nodrošināt telpu apdari atbilstoši noteikumu Nr.610 26. un 73. punktu prasībām - Ēkā Tautas ielā 11, Daugavpilī,	Ilmārs Zučiks	02.09.2024
3.	Viena izglītojamā vietai nodrošināt atbilstošu platību.	Ilmārs Zučiks	02.09.2024

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 20 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Alla Rudzinska

(paraksts)

2024-01-16 13:32:41 FET

1. Objekta pārstāvis direktors Ilmārs Zučiks

2024-01-18 20:24:28 FET

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazīnos un to sapēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija":

direktors Ilmārs Zučiks

(paraksts)

KOPIJA PAREIZA

Daugavpils Valsts pilnāktas vidusskolas

lietvede A. Šķiņķe V. Šilvāne

2024.g. 09. janvārī