



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

31.01.2023.

(datums)

Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestāde

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90002200148

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Jukuma Vācieša iela 2E, Rīga, LV-1021

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/103**

2023.gada 27.janvārī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors  
kapteinis Dagnis Jansons

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecības daļas vadītājam  
Sandrai Krastiņai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas telpu un teritorijas Jukuma Vācieša ielā  
2E, Rīgā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudžu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 28.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/803	1.,2.,3.,4.,5.,6. un 7.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktažu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par: - ugunsaizsardzības sistēmas darbības noteikšanas kārtību.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 126.punkts, 127.1. apakšpunkts.	28.02.2023.
2.	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktažu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par: - ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem.	Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts, 127.2. apakšpunkts.	28.02.2023.
3.	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktažu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par: - aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām.	Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts, 127.3. apakšpunkts.	28.02.2023.
4.	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktažu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par: - rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes.	Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts, 127.4. apakšpunkts.	28.02.2023.
5.	Objektā, pie automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas neuzglabā instrukciju, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1. apakšpunkts.	28.02.2023.
6.	Objekta kāpņu telpas 2.stāvā (blakus iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ugunsdzēsības krānam Nr.8) novietots priekšmets (koka galds).	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	10.02.2023.
7.	Objekta kāpņu telpas 2.stāvā (blakus iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ugunsdzēsības krānam Nr.5) novietots priekšmets (koka puķu podu plaukts).	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	10.02.2023.



8.	Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ugunsdzēsības krānam Nr.6 nav nodrošinātā brīva piekļūšana (priekša novietoti krēsli).	Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts.	10.02.2023.
9.	Objekta 2.stāvā (grupā "Zaķēni", blakus evakuācijas izejas durvīm) automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošo uzrakstu valodā un nav apzīmēta ar 4.6.zīmi "Uguns aizsardzības sistēmas manuālās iedarbināšanas ierīce", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	17.02.2023.
10.	Objekta 1.stāvā (virtuves telpā, blakus evakuācijas izejas durvīm) automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce Nr.1.111 nav nodrošināta ar paskaidrojošo uzrakstu valodā un nav apzīmēta ar 4.6.zīmi "Uguns aizsardzības sistēmas manuālās iedarbināšanas ierīce", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	17.02.2023.
11.	Objekta pagrabā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce Nr.1.26 nav nodrošināta ar paskaidrojošo uzrakstu valodā un nav apzīmēta ar 4.6.zīmi "Uguns aizsardzības sistēmas manuālās iedarbināšanas ierīce", atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	17.02.2023.

### 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārkāpumi un to novēršanas termiņi izskaidroti pārbaudes laikā ar Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestādes saimniecības daļas vadītāju Sandru Krastiņu un iebildumu nav. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu r262pii@riga.lv

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturrtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

### Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde**

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

---

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

**brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta**

**Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

---

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:  
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dagnis Jansons

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

---

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20\_\_ .gada \_\_ . \_\_\_\_\_