



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

12.04.2024.

(datums)

Misijas baptistu draudze

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40801052091

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Gaujas iela 27C, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/63
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Dienas nometnei "Vasaras Bībeles skola 2024 - Jūras dzelmē"
paredzētās klases telpas Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkā (turpmāk -
Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Ādažu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000048472,
Gaujas iela 33A,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Ādaži, Ādažu novads.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Elīnas Zilītes 2024.gada 22.marta iesniegums Nr.b/n.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, telpas
aprīkotas ar automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, automātisko
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un diviem
ugunsdrošajiem aizkariem.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma netiek
uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas
sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumus.
(Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības
noteikumi" 123.punkts).
- 7 **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**
- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.
apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

·

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

K. Možeiks

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

*Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu:
elina.zilite2@gmail.com.*

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU