



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

26.04.2024.

(datums)

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs  
"Altona"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90011524360

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/86**  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Vasaras varavīksne", paredzētās Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra "Altona", telpas (Mācību telpas cokolstāvā, B korpusa 3.stāvā un A korpusa 1.stāvā), Altonavas ielā 6, Rīgā (turpmāk – Objekts).  
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90011524360,  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)  
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.  
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andras Ozolas – Ķerānes 2024.gada 15.aprīļa iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 15.aprīlī ar Nr.22/8-1.5/686.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, kas ir nodrošinātas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.  
6.1. Objekta telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 8.punkta prasība.
7. **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.  
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.  
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13,  
Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes  
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās  
aizsardzības nodaļas vecākā inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

A.Tenisa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

*Atzinums 26.04.2024. nosūtīts uz e-pastu: aozola45@edu.riga.lv*

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par  
nosūtīšanu)

(paraksts)

20\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.