



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

08.05.2024.

(datums)

Pārdaugavas bērnu un jauniešu
centrs "Altona"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900028169

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/107
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: bērnu dienas nometnei "Vasaras raibumi", paredzētās Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra "Altona", B korpusa telpas, Altonavas ielā 6, Rīgā (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90011524360,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Kristīnes Tihanovas 2024.gada 3.maija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 3.maijā ar 22/8-1.5/829.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, kas ir nodrošinātas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objekta telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 8.punkta prasība.
- 7 **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13,

Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

D. Probuka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums 08.05.2024. nosūtīts uz e-pastu:

ktihanova@edu.riga.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20___. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU