



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e - pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Aizkraukle

(izdošanas vieta)

13.06.2024.

(datums)

Biedrība "Lavijas amatieru K-1
federācija"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008167914

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Sesku 10/2-8, Rīga, LV-1035

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/87
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsēkots: Kokneses pamatskola - attīstības centrs (turpmāk -
Objekts)

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: „Kokneses speciālā internātskola”, Bormaņi, Kokneses
pagasts, Aizkraukles novads

3 Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība,
Reģ.Nr.90000074812,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Jeļenas Sergijenko
2024.gada 31.maija iesniegums b/n

5 Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:

Skolas ēka - divstāvu ķieģeļu, ēka ar mansarda stāvu, telpu kopējā
platība 2514,2 m².

Internāta ēka - trīs stāvu ķieģeļu ēka, telpu kopējā platība 1119,9
m², abām ēkām

ugunsnoturības pakāpe - U2. Internāta ēkas otrajā un trešajā stāvā
ierīkotas istabas ar

gultām. Abas ēkas savstarpēji savienotas. Abām ēkām metāla
seguma jumts.

Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku
elektroinstalācijas

pretestības mērījumi. Ēkās ierīkota centrāla apkure. Telpās ierīkota
automātiskā balss

izziņošanas sistēma un automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas

sistēma. Evakuācijas ceļi apzīmēti ar izgaismotām evakuācijas zīmēm. Ēkas

nodrošinātas ar evakuācijas plāniem

- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 . Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
- 7 **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts
 . nometņu rīkošanai.
- 8 Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada
 . 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.
 (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram
 .
 (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
 glābšanas dienesta Zemgales
 reģiona pārvaldes
 Ugunsdrošības uzraudzības
 un civilās aizsardzības nodaļas
 inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

M.Ignatjevs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

13.06.2024. elektroniski parakstīts dokuments
 nosūtīts uz e-pastu j.sergijenko@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
 uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20___. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
 SATUR
 LAIKA ZĪMOGU