



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RIGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

01.07.2020

(datums)

Ogres novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000024455

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības iela 33, Ogre,  
Ogres novads, LV-5001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/510**

2020.gada 29.jūnijs

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk)

– VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodalas inspektors leitnants Rihards Šķihta un Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas

Ķeipenes posteņa komandieris kapteinis Jānis Mandelis

(amatpersonas (-u) amats, speciāla dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ogres novada pašvaldības Jaunogres pamatskolas direktora vietniecei

Irinai Poluhinas k-dzei un SIA "Reģionālais drošības serviss" speciālistam Ingusam Rainim

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ogres novada pašvaldības Jaunogres pamatskolas ēkas, telpu un teritorijas Zilokalnu prospekta 14, Ogre, Ogres novadā (turpmāk – objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādit administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādit administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD RRP Ogres daļas 2018. gada 12.novembra pārbaudes akts Nr.22/8.13-3.8.1-135	1.,2.,3.,5.,6.,7., 8.,9.	4.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
-------------	-----------------------	--	------------------------------------

DOKUMENTS PARAKSTĒTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU

1	2	3	4
1.	Objektā attālums starp ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietu pārsniedz 20m.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 262.1 apakšpunkts.	01.09.2020
2.	Objekta kāpņu telpās durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem.	Ugunsdrošības noteikumu 19. punkts.	01.09.2020
3.	Objekta kabinetā Nr.18 ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts	01.09.2020

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

### **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

<u>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta</u>	<u>Rīgas reģiona pārvalde</u>	aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)		
<u>adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.</u>		
<u>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta      Rīgas reģiona pārvalde</u>		
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)		
<b>brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta</b>		
<u>Rīgas reģiona pārvalde</u>	<u>var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.</u>	
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)		

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekritat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam  
Jaunpils ielā 13, Rīga, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Jānis Mandelis

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Rihards Šlihta

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 \_\_\_\_ .gada \_\_\_\_ .