



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

15.05.2024.

(datums)

Salaspils novada pašvaldības iestāde
"Salaspils 1. vidusskola"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas nr.90001268603

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils novads,
LV-2121

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/49
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nams „Vecmuiža”
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Vecmuiža”, Zaķi, Liepupes pagasts, Limbažu novads, LV - 4022
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „LGMG”, Reģistrācijas numurs 44103032180
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
„Vīksnas”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV - 4013
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Seiles Lienes (apliecības Nr.116-01235) iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: kempinga mājas koka ēkas, kurās uzstādīti autonomie dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti. 2.stāvu koka ēkas un pirts ēkas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, kā arī telpās, kur nakšņo.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.
7. **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībai
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

Džoneta Broka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu: liene_seile@inbox.lv,
2024.gada 15.maijā

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU