

Prasības Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
Kontrolējamais objekts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
2023. gada 05. decembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00093922, 00234118, 00435120, 00435319, 00460719
--	--

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
NUVP L.1	Novērst tipveida kontroles lapās fiksētās neatbilstības - S.28, S 40, S 42.4	Pārcelts termiņš			01.09.2025
Konstatēts:					
NUVP L.2	Veikt ķīmijas kabinetā velkmes skapja nepieciešamos remontdarbus darbus/nomainītu, lai tas būtu darba kārtībā, ja mācību procesa apguves laikā tiek veikti laboratoriskie darbi ar ķīmiski gaistošām vielām.	Pārcelts termiņš			01.09.2025
Konstatēts: Veikt laboratorijas kabinetā Nr.404 (C korpusā) velkmes skapja nepieciešamos remontdarbus darbus/nomainītu, lai tas būtu darba kārtībā, ja mācību procesa apguves laikā tiek veikti laboratoriskie darbi ar ķīmiski gaistošām vielām.					
S (slēgts).28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2025
Konstatēts: Paliek spēkā 29.09.2020. kontroles aktā uzdotais veicamais pasākums - Grīdas flīžu segums gaitenī ir nolietojies, bojāts-vietām flīzes izdrupušas.C korpusa gaitenī sienas bojātas, apmetums izdrupis, linoleja grīda ķīmijas laboratorijas telpā Nr.404 bojāta - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025. Kontroles laikā konstatēti bojājumi - C korpusa 401.kabinetā (Dabaszinības) vērojamas apdares bojājuma pazīmes pēc ūdens noplūdes telpā (apmetuma lobīšanās, drupšana), ir nolietojuma pazīmes un gaitenī koka grīdas segums ir nestabils, vietām trūkst delīši. Zēnu un meiteņu ģērbtuvēs un tualetes telpās pie lielās sporta zāles - flīzes vietām trūkst vai ir sadrupušas, plaisas apmetuma apdarē. Lielajā sporta zālē vērojamas koka grīdas seguma nolietojuma pazīmes -vietām segums robežs, nelīdzens, ir apgrūtināta minēto telpu uzkopšana un dezinfekcija					
S (slēgts).40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	01.09.2025
Konstatēts: Paliek spēkā 24.02.2022. kontroles aktā Nr. 00093922 uzdotais veicamais pasākums par mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu ķīmijas kabinetā un telpā, kur uzglabā ķīmiskās					

vielas - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.