

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
 2023. gada 05. decembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	850
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	32
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08:00 -15:45
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Šobrīd tiek veikti renovācijas darbi B korpusa 2.stāvā.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	75+50
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	ir zināms - sazinās ar SPKC, ja ir aizdomas par grupveida saslimšanu skolā
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontrolē nav konstatēti papildus riska faktori.
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ēdināšanas bloks; SIA "Baltic Restaurants Latvia", VRN 40003556833; PVD Nr.014680.

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir saimniecības zona, nav sporta zona, taču skolai ir pagalms, kur skolēni nodrabojas ar fiziskām aktivitātēm					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Skolai ir sporta komplekss ar baseinu un lielo sporta zāli (C kopruss), B korpusā- mazā zāle, ko izmanto sākumskolas skolēni, kā arī ir peldbaseins					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Nav sava sporta stadiona.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Nav sava sporta stadiona.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri novietoti saimniecības zonā, uz asfalta.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Ir atkritumu konteineri ar vāku, kontroles laikā nav pārpildīti.					
20.	Teritorija uzskota	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija sakopta. Sniegs iztīrīts.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Skola atrodas tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav aktuāli, iestāde darbojas kopš 1970-tajiem gadiem.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	X	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Informē, ka nav citu institūciju.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Visā skolas ēkā nodrošināts aukstais un karstais ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Uzrāda 20.10.2022.. Auctoritas sagatavotu testēšanas pārskatu Nr.1180/22 - dzeramā ūdens rādītāji atbilst MK noteikumu Nr. 671 prasībām. Dažās sākumskolas klasēs pēc vecāku iniciatīvas, pieejams fasēts dzeramais ūdens, informē, ka katram bērnam ir sava plastmasas krūzīte, ko glabā katrs savā plauktā.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba stāvu.					

25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir visas minētās telpu grupas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas vietas, aktu zāle, lielā un mazā sporta zāle, ēdināšanas bloks, veselības punkts.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Mantas iespējams uzglabāt klasēs, garderobē.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	25.01.2025
Konstatēts: Paliek spēkā 29.09.2020. kontroles aktā uzdots veicamais pasākums - Grīdas flīžu segums gaitenī ir nolietojies, bojāts-vietām flīzes izdrupušas. C korpusa gaitenī sienas bojātas, apmetums izdrupis, linoleja grīda ķīmijas laboratorijas telpā Nr.404 bojāta - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025. Kontroles laikā konstatēti bojājumi - C korpusa 401.kabinetā (Dabaszinības) vērojamas apdares bojājuma pazīmes pēc ūdens noplūdes telpā (apmetuma lobīšanās, drupšana), ir nolietojuma pazīmes un gaitenī koka grīdas segums ir nestabils, vietām trūkst delīši. Zēnu un meiteņu ģērbtuvēs un tualetes telpās pie lielās sporta zāles - flīzes vietām trūkst vai ir sadrupušas, plaisas apmetuma apdarē. Lielajā sporta zālē vērojamas koka grīdas seguma nolietojuma pazīmes -vietām segums robains, nelīdzens, ir apgrūtināta minēto telpu uzkopšana un dezinfekcija.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Ir gan regulējamās, gan dažādu izmēru mēbeles, kas atbilst bērnu augumam.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	05.12.2024
Konstatēts: Pēc sniegtajiem pašvērtējuma anketas datiem par telpu platību atbilstību uz viena izglītojamā vietu, konstatēts, ka dažos kabinetos telpu platība neatbilst - 209A kab. (2.a klase) 50,7 m2 (šobrīd uz viena izglītojamo vietu nodrošināti 1,75 m2); 316A kab. 54,4 m2 (1,7 m2); 317A kab. 54,4 m2 (1,7 m2); 318A kab. (1,88 m2); 408A kab. 51,1 m2 (1,60 m2); 413A kab. 54,5 m2 (1,88 m2); 414A kab. 54,1 m2 (1,87 m2); 416A kab. 54,4 m2 (1,7 m2); 401C kab. 57 m2 (1,78 m2); 402C kab. 53,7 m2 (1,68 m2); 403C kab. 53,9 m2 (1,68 m2); 404.C kab.53,6 m2 (1,68 m2); 405C kab. 60 m2 (1,88 m2); 301C kab.56,5 m2 (1,77 m2); 303C kab. 52,6 m2 (1,64 m2) un 306B kab.(vizuālās mākslas kab.) 60.9 m2 (1,9 m2). CO2 koncentrācijas ierīces nav izvietotas C korpusā.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kļūda tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: Projektori novietoti atbilstoši noteiktajām prasībām.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Ir nodrošināts mākslīgais un dabiskais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	

Konstatēts: Apgaismojums Skolas telpās ir pietiekošs (vizuālais novērtējums).					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Ir nodrošināta gaismas izkliede, gaismas plūsmas vienmērība (vizuālais novērtējums).					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Logi aprīkoti ar žalūzijām.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots, kontroles brīdī +20°C - +22°C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Telpas vēdina pēc katras stundas, atverot logus. Skolā izvietoti 36 CO2 koncentrācijas mērītāji (tikai A un B korpusā), izvērtējot rādītājus vidēji CO2 koncentrācija telpās ir no 1500 ppm -2500 ppm, dažos kabinetos vērojami pīķi, kas sasniedz reizēm 3000 ppm. Skatīt konstatējošo daļu.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	B	MK610 / 27.12.2002	40.	01.09.2025
Konstatēts: Laboratorijas kabinetā Nr.404 ir velkmes skapis, taču tas nestrādā, informē, ka šobrīd netiek veikti ķīmiskie laboratorijas darbi ar kodīgām, gaistošām vielām.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Paliek spēkā 24.02.2022. kontroles aktā Nr. 00093922 uzdots veicamais pasākums par mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu ķīmijas kabinetā un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Ir mehāniskā ventilācija.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datoriskās un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Pie lielās sporta zāles (C korpuss) ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, B korpusa 2.stāvā mazo zāli izmanto sākumskolas bērni - pārģērbjas klasēs (šobrīd tiek veikta 2.stāva renovācijas darbi).					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: Informē, ka atbilst.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: Katrā ģērbtuvē nodrošinātas 2 dušas ierīces.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas,	-	MK610 / 27.		

	dezinficējamās un necaurspīdīgas starpsienas		27.12.2002		
Konstatēts: Paliek spēkā 24.02.2022. kontroles aktā Nr. 00093922 uzdotais veicamais pasākums par starpsienu ierīkošanu starp dušas ierīcēm - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes telpas katram dzimumam.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem.					
45.	Tualetes vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Ir aprīkotas ar roku mazgātņiem.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik. , 108.	
Konstatēts: Ir 43 klozetpodi, 7 pisuāri, 21 izlietne.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Ir dažādi izmēri.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Tualetes telpas ir nodrošinātas ar tualetes papīru, šķidrām ziepēm, papīra salvetēm.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Prasību ievēro, ir marķēts telpu uzkopšanas inventārs.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	

Konstatēts: Lieto virsmu dezinfekcijas līdzekli Lideks 1% - lieto atbilstoši lietošanas instrukcijai.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: Šobrīd B korpusa 2.stāvā notiek renovācijas darbi (zēnu darbmācības un mājturības un tehnoloģiju kabinetos, mazajā sporta zālē, gaitenī). Minētie darbi neietekmē izglītojamo drošību.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektiem				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK447/24. 07.2018	15.5.	10.01.2024
Konstatēts: Kontroles laikā neuzrāda Daces Drukas, Aigara Romanovska, Ināras Eihenbaumas, Ilzes Galejas, Māra Sprīņa, Raivja Anspoka, Gintas Berges ģimenes ārsta izziņas kopiju (027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir sastādīts darbinieku saraksts.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	-	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Kontroles laikā neuzrāda Daces Drukas, Aigara Romanovska, Ināras Eihenbaumas, Ilzes Galejas, Māra Sprīņa, Raivja Anspoka, Gintas Berges ģimenes ārsta izziņas kopiju (027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	-	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Kontroles laikā neuzrāda Daces Drukas, Aigara Romanovska, Ināras Eihenbaumas, Ilzes Galejas, Māra Sprīņa, Raivja Anspoka, Gintas Berges ģimenes ārsta izziņas kopiju (027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: Kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes kontroles brīdī nav konstatētas					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Veic pārbaudes regulāri uz kašķi un pedikulozi, dokumente					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Sporta kompleksā (C korpus) ir medicīnas kabineti. Skolā izvietotas pirmās palīdzības aptiecinās vairākās vietās					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Ir medicīnas māsas: Jeļena Strupīte, Inga Grinberga, Silvija Bērziņa, Alda Kula					