



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00215424

2024. gada 08. maijs

Rīga

Kontrole
sākta: 2024. gada 07. maijs plkst.10:20

Kontrole
beigta: 2024. gada 07. maijs plkst.13:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas 4. pamatskola, Tirzas iela 2, Rīga, Latvija, tālr. 67524019**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktore, Inta Pastere, tālr. 67524019

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:
– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontrole veikta pamatojoties uz Veselības Inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) saņemto 25.04.2024. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes vērtēšanas departamenta vēstuli Nr.3-09e/547 “Par informācijas nosūtīšanu” ar lūgumu veikt pārbaudi Rīgas 4.pamatskolas ēkā Tirzas ielā 2 un Rīgas 4.pamatskolas pirmsskolas ēkā Mārkalnes ielā 2, Rīgā (turpmāk – Iestāde). Ēkā Tirzas ielā 2 ir izvietotas arī internāta telpas.

Kontrolē konstatētais atbilstoši vērtēto normatīvo aktu prasībām aprakstīts kontroles akta pielikuma S, SI, un BD tipveida kontroles lapās.

Kontrolē piedalījās direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Valda Nagle un medicīnas māsas Alina Pakalniete, Svetlana Čurakova. Kontrolē mācību prakses ietvaros piedalās Rīgas Stradiņa universitātes studente Marija Gorožija.

KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:

1. Iestādē nodrošina izglītības programmas apguvi bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
2. Šobrīd pēc saraksta Iestādē mācās 169 skolēni. Iestādes internātā dzīvo 24 bērni.
3. Meiteņu guļamtelpā (Nr.204) šobrīd visas gultas vietas ir aizņemtas – ir 12 gultas vietas.
4. Zēnu guļamtelpā (Nr.304) ir 12 gultas vietas.
5. Pēc Iestādes aizpildītās pašnovērtējuma anketas “Skolu telpu minimālās platības viena izglītojamā vietai atbilstība”, secināts, ka visās mācību telpās platība uz viena izglītojamā vietu atbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 24.punktā noteiktajām prasībām. Mācību klasēs ir 4 -10 skolēni.

6. Iestādē ir uzstādīti 50 CO₂ koncentrācijas mērītāji. Analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> (turpmāk - Sistēma) datus, secināts, ka dažās mācību telpās stundu beigās CO₂ līmenis pārsniedz 1500-2000 ppm. Kontroles brīdī CO₂ koncentrācijas līmenis mācību telpās (stundas beigās): 121.kab. 1265 ppm; 130.kab. 948 ppm ; 305.kab. 785 ppm; 307.kab. 641 ppm (mācības nenotiek); 322.kab. 488 ppm; 324.kab. 717 ppm; 114.kab. 916 ppm; sporta zālē 577 ppm.

6.1. Pārstāvji informē, ka telpas tiek regulāri vēdinātas, kontroles laikā logi mācību telpās atvērti.

SECINĀJUMI:

- Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē;

- Neatbilstības konstatētas B lapu 34. un 40. punktos.

REKOMENDĀCIJAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI:

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO₂ līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, Inspekcija aicina uzraudzīt un mudināt skolotājus:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;

Papildus Inspekcija aicina lemt par šādiem pasākumiem atbilstošās CO₂ koncentrācijas nodrošināšanai:

- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

INFORMĀCIJA:

- Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 24.punktā noteiktā prasība par minimālo platību viena izglītojamā vietai.
- Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
- Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.34.	2. gupā linoleja segums ir bojāts (labots pašu spēkiem). Šāda telpu apdare nav piemērota mitrai uzkopšanai, kā arī nav droša.
2.	BD.40.	Izlietņu skaits neatbilst bērnu skaitam 1. un 2. grupā (divas mazgātnes ,12 bērni , nav vienas mazgātnes personālam.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt drošu un viegli kopjamu grīdas segumu 2.grupā (skatīt 34.punktu).	Inta Pastere	01.09.2025
2.	Divas grupās (1. un 2. grupa) nodrošināt atbilstošu izlietņu skaitu tualetes telpā - viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam.	Inta Pastere	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
SI	2
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Inta Pastere

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”: direktore Inta Pastere

(paraksts)