



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

«PIRMEPARDATUMS».

(datums)

Limbažu novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 90009114631

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads,
LV-4001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. «DOKREGNUMURS»

2024.gada 25.martā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore majore Inese Ozola –Bondare un VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu daļas komandieris majors Arnis Banders

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Limbažu Valsts ģimnāzijas saimniecības vadītājam-Alvim Atslēgai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Limbažu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas ēku, dokumentācijas un teritorijas Rīgas ielā 23, Limbaži, Limbažu novadā, LV-4001(turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto

ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas 2021.gada 30.decembra pārbaudes akts Nr.22/10.5-3.1/103	-	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai 24 stundu laikā nav novērst bojājums pēc tā konstatēšanas brīža ("zēnu mājturības kabinetam" blakus esošajā panelī).	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 132.punkts.	30.05.2024.
2.	Objektā 2.stāvā durvis uz kāpņu telpu nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, bet tieši, durvis ir aizslēgtas un tās nevar atvērt trīs sekunžu laikā.	"Ugunsdrošības noteikumu" 243.punkts.	30.05.2024.
3.	Objektā 2.stāvā no iekšpuses izgaismotajai evakuācijas zīmei nedeg indikācija, kas norāda, ka tā ir ieslēgta un, ka tai ir radies bojājums.	Ugunsdrošības noteikumu 204.punkts.	30.05.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Inese Ozola-Bondare

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Arnis Banders

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts Limbažu novada pašvaldībai uz e-adresi

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. ____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

«PIRMEPARDATUMS».

(datums)

Limbažu novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 90009114631

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads,
LV-4001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. «DOKREGNUMURS»

2024.gada 25.martā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore majore Inese Ozola –Bondare un VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu daļas komandieris majors Arnis Banders

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Limbažu Valsts ģimnāzijas saimniecības vadītājam-Alvim Atslēgai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Limbažu Valsts ģimnāzijas ēku, dokumentācijas un teritorijas Rīgas ielā 23, Limbaži, Limbažu novadā, LV-4001(turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto

ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā elektrosadales telpā nav ievērots aizliegums uzglabāt degtspējīgus priekšmetus, tiek uzglabātas mēbeles un mantas kartonu iepakojumos.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) Ugunsdrošības noteikumu 62.punkts un 62.7. apakšpunkts.	03.06.2024.
2.	Objektā 4.stāvā durvīm, kas atdala kāpņu telpu no citām telpām, ierīce, kas paredzēta ciešai to aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā, nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, ugunsdrošajām durvīm atvienots pašaizveres mehānisms.	Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts.	03.06.2024.
3.	Objektā 4.stāva zālē nav ievērots aizliegums aizkraut evakuācijas durvis, bet tieši evakuācijas durvīm priekšā novietots galds.	Ugunsdrošības noteikumu 246.punkts un 246.5.apakšpunkts.	03.06.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Inese Ozola-Bondare

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Arnis Banders

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts Limbažu novada pašvaldībai uz e-adresi

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. __.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU