



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00196624

2024. gada 23. aprīlis

Liepāja

Kontrole
sākta: 2024. gada 23. aprīlis plkst.09:30

Kontrole
beigta: 2024. gada 23. aprīlis plkst.16:50

Kontroles veids plānveida

Objekts Liepājas Raiņa vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja, Latvija, LV3411, tālr. 63484344

Juridiskā persona Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, Latvija, LV3401, tālr. 63422331, epasts: dome@dome.liepaja.lv

Atbildīgā persona vidusskolas direktors, Kārlis Strautiņš, tālr. 22044304

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Liepājas Raiņa vidusskolas, Ganību ielā 106, Liepājā (turpmāk- Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” (Noteikumi Nr.447) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk - TKL) S.

Iestādes 30 mācību telpās uzstādīti CO2 koncentrācijas mērītāji. Mācību process ir organizēts blokstundās-2x40 min., pēc katras blokstundas 30 min. pārtraukums. Katrai klasei nav savas pastāvīgas telpas, tiek izmantota kabinētu sistēma.

Aplūkojot informāciju sistēmā co2.mesh.lv, redzams, ka telpas starpbrīžos tiek vēdinātas, pēc katras stundas novērojama strauja CO2 koncentrācijas līmeņa lejupslīde. Divu nedēļu periodā atsevišķās telpās pīķis mācību stundas beigās īslaicīgi sasniedzis 2570-3723 ppm. Sistēmā dati ir ļoti mainīgi ar straujiem kritumiem, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek. Kontroles laikā CO2 līmenis 550 (tukšā klases telpā-starobrīdī, logi atgāztā stāvoklī)-3120 (stundas laikā pie aizvērtiem logiem) ppm. Novērots, ka starobrīžos skolēni atstāj klašu telpas, uzturas gaitenīšos un vestibilos, mācību telpās tiek atvērti logi,

atsevišķās klasēs logi atgāztā stāvoklī ir arī stundu laikā.

KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS:

- 1) apkopēja Kitija Berga savlaicīgi nav veikusi periodisko veselības pārbaudi (pēdējā obligātā/periodiskā veselības pārbaude veikta 17.03.2023). atbilstoši Noteikumu Nr.447 9.; 12.punktos noteiktajam;
 - 2) neuzrāda skolotājas Baibas Majores ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu ar atļauju strādāt, neuzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā, atbilstoši Noteikumu Nr.477 15.5 punktā noteiktajam;
 - 3) noteiktā platība viena izglītojamā vietai neatbilst sekojošos mācību kabinetos:
 - 106.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 2520 ppm (stunda, aizvērti logi), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3600 ppm;
 - 107.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 2060 ppm (stunda, 1 logs atgāztā stāvoklī), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3700 ppm;
 - 108.kab. (1,6 m2), nobīde 20%, CO2 koncentrācijas mērītāja nav;
 - 115. kab.-ķīmija (2,2 m2), nobīde 8,3%, CO2 pārbaudes laikā 1152 ppm, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
 - 120 kab. (1,6 m2), nobīde 20%, CO2 pārbaudes laikā 1757 ppm (stunda, 1 logs atgāztā stāvoklī), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3000 ppm;
 - 121.kab. (1,6 m2), nobīde 20%, CO2 pārbaudes laikā 2167 ppm (stunda, logi aizvērti), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2800 ppm;
 - 122.kab. (1,6 m2), nobīde 20%, CO2 pārbaudes laikā 1976 ppm (stunda, 1 logs atgāztā stāvoklī), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3600 ppm;
 - 123.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 2676 ppm (stunda, logi aizvērti), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500 ppm;
 - 124.kab., (1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 1532 ppm (stunda, 1 logs atgāztā stāvoklī), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2500 ppm;
 - 125. kab.(1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 2755 ppm (stunda, logi aizvērti), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500 ppm;
 - 204. kab.-bioloģija (2,3 m2), nobīde 4,2%, CO2 pārbaudes laikā 2100 ppm, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3000 ppm;
 - 213.kab.-fizika (2,2 m2), nobīde 8,3%, CO2 pārbaudes laikā 1635 ppm (stunda, 1 logs atgāztā stāvoklī), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm;
 - 219.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 940 ppm, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 300 ppm;
 - 220 kab.(1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 1330 ppm, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3400 ppm;
 - 221.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, telpa ciet, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3200 ppm;
 - 222.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, telpa ciet, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2710 ppm;
 - 303 kab.(1,8 m2), nobīde 10%, telpa ciet, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2500 ppm;
 - 312.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, telpa ciet, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3550 ppm;
 - 317 kab.(1,6 m2), nobīde 20%, CO2 mērītājs nav uzstādīts;
 - 318.kab. (1,6 m2), nobīde 20%, CO2 pārbaudes laikā 2515 ppm, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3517 ppm;
 - 319 kab.(1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 549 ppm (starpbrīdis, vēdina), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2825 ppm;
 - 320.kab. (1,6 m2), nobīde 20%, telpa ciet, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 3145 ppm;
 - 321 kab.(1,7 m2), nobīde 15%, telpa ciet, izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2950 ppm;
 - 322.kab. (1,7 m2), nobīde 15%, CO2 pārbaudes laikā 1755 ppm (sācies starpbrīdis, 1 logs atvērts), izvērtējot rādītājus Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2650 ppm.
- Iestādē griestu augstums 3,0 m, kas pārsniedz minimālo gaisa kubu 5,4. Šajos kabinetos platība neatbilst Noteikumu Nr.610 24. punkta prasībām.

SECINĀJUMS:

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.610 un Noteikumu Nr.447 atsevišķu prasību izpildē.

Inspekcija rekomendē pievērst pastiprinātu uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai skolā, mudināt skolotājus sekot CO2 iekārtu rādītājiem stundu laikā.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdz tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, tualetes un rekreācijas telpas pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- nepieciešamības gadījumā palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu.

Papildus Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) informē, ka Inspekcijas mājas lapā (<http://www.vi.gov.lv>) pieejami sekojoši dokumenti:

- 1) "Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai";
- 2) Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
- 3) "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
- 4) Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās".

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapā	Neatbilstība
1.	S.30.	Skola Veselības inspekcijā iesniegusi mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējumu- pašnovērtējuma anketu. Pamatojoties uz iesniegto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai šajā mācību gadā neatbilst 24 mācību telpās, nobīde no 4,2 līdz 20%. Detalizēta informācija kontroles akta daļā "Konstatēts"
2.	S.56.	pēc saraksta 92 darbinieki. Uzrāda 91 darbinieka ģimenes ārstu izsniegtus izrakstus-veidlapas Nr.027/u vai to kopijas. Neuzrāda skolotājas Baibas Majores izrakstu
3.	S.57.2.	90 darbinieki periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi. Kitija Berga pēdējo periodisko pārbaudi veikusi 17.03.2023.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Obligātās veselības pārbaudes veikt savlaicīgi, apkopējai Kitijai Bergai veikt periodisko veselības pārbaudi (TKL S 57.2.)	Kārlis Strautiņš	17.05.2024
2.	Kurzemes kontroles nodaļā elektroniski uz e-pastu kurzeme@vi.gov.lv iesniegt apkopējas Kitijas Bergas un skolotājas Baiba Majores veiktās periodiskās veselības pārbaudes ģimenes ārstu izsniegtos atzinumus (TKL S 56)	Kārlis Strautiņš	17.05.2024
3.	Mācību telpās nodrošināt viena izglītojamā vietai atbilstošu platību (TKL S. 30.)	Kārlis Strautiņš	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 5 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Ārija Brīvkalne

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš

(paraksts)