



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

05.07.2024.

(datums)

SIA "ProZone"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācija Nr.40203502180

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Darba iela 13, Kuldīga, Kuldīgas
novads, LV - 3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/167
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apskots: Sporta kluba "Garāža" telpas ar kadastra apzīmējuma Nr.
62010050032003 (turpmāk - Objekts)
(apskoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Kaļķu iela 16, Kuldīga, LV-3301
- 3 Īpašnieks (valdītājs): SIA "FINST"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40203268616, Skolas iela 3 - 2, Kuldīga, Kuldīgas
novads, LV-3301.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Santas Milleres 2024.gada
19.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/473.
- 5 Apskoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar
autonomiem dūmu detektoriem. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem
ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā ir
pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238
„Ugunsdrošības noteikumi” 56.punkts.
 - 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu
kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts
Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.
- 7 **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**

- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada
 . 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un
 darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
 augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona
 pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
 glābšanas dienesta Kurzemes
 reģiona pārvaldes
 Ugunsdrošības uzraudzības
 un civilās aizsardzības nodaļas
 inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

I.Kirfa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
 uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
 UN SATUR
 LAIKA ZĪMOGU