



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00264224

2024. gada 04. jūnijs

Daudzeses pag., Aizkraukles nov.

Kontrole
sākta: 2024. gada 03. jūnijs plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 04. jūnijs plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daudzeses pamatskolas ūdensapgādes sistēma, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., Latvija**

Juridiskā persona Aizkraukles novada pašvaldība, reģ.nr. 90000074812, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., Latvija

Atbildīgā persona Daudzeses pagasta pakalpojumu centra vadītāja, Signe Gaigalnice

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-VIDE-P.17v3 "Publisko dzeramā ūdens apgādes sistēmu inspicēšana"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā tiek izvērtēta Daudzeses pamatskolas ūdensapgādes sistēmas (turpmāk - Objekts) atbilstība Ministru Kabineta 26.09.2023. noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" un citu objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – U tipveida kontroles lapās.

1. KONSTATĒTS:

- 1.1. Kārtējā monitoringa rezultāti par 2023. gadu iesniegti Veselības inspekcijai caur valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, izmantojot e-pakalpojumu "Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai";
- 1.2. BIOR 20.05.2024. testēšanas pārskats Nr.PV-2024-P-30156.01, kur 2024. gadā monitoringa ietvaros noteikti atbilstoši rādītāji, kā arī papildus noteikti rādītāji - amonija joni, hlorkāliji, kopējā dzelzs, sulfāti, mangāns.
- 1.3. Aizkraukles novada pašvaldībai 2024. gada 27. maijā izsniegta Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. AP24DU0008, kur Daudzeses pagastā no ūdens ieguves urbuma P600142, DB Nr. 13398 Aizkraukles novads, Daudzeses pagasts, Daudzese, „Daudzeses pamatskola”, atļautais ūdens daudzums diennaktī - 5.0 m3.

2. REKOMENDĀCIJAS:

- 2.1. Aicinām turpināt monitoringa rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, izmantojot e-pakalpojumu "Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības

inspekcijai";

2.2. Monitoringa rezultāti jāiesniedz portālā www.latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai” viena mēneša laikā pēc monitoringa rezultātu saņemšanas (Ministru kabineta 26.09.2023. noteikumu Nr.547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.547) 70.punkts);

2.3. Veselības inspekcija jāinformē par dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību Noteikumu Nr.547 1.un 3.pielikumā norādītajām maksimāli pieļaujamajām normām:

- nekavējoties pēc rezultātu saņemšanas telefoniski vai rakstiski e-pastā, ja dzeramajā ūdenī tiks konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai (Noteikumu Nr.547 20.un 72.punkts)

- rakstiski nedēļas laikā, ja dzeramā ūdens monitoringa rezultātos tiks konstatētas neatbilstības (Noteikumu Nr.547 71.1.punkts).

2.4. Aicinām iegādāties ķīmiskos reaģentus, piefiksēt un uzglabāt iegādes dokumentāciju (pavadzīmes, vairumtirdzniecības vietas informāciju).

3. SECINĀJUMI:

3.1. Inspekcija secina, ka Objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruni 22455538 vai rakstīt uz e-pastu adresi: vide@vi.gov.lv.

Objekts tika apsekots 2024. gada 3. jūnijā, kontroles akts sagatavots 2024. gada 4. jūnijā.

Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts un e-pastu: dome@aizkraukle.lv.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
U	5

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Sanita Nagle

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Daudzeses pagasta pakalpojumu centra vadītāja Signe Gaigalnice

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un Daudzeses pagasta pakalpojumu centra vadītāja
to saņēmu. Konstatētās Signe Gaigalnice
neatbilstības un izpildes termiņi

(paraksts)

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”: