



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tāl. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00033624

2024. gada 18. janvāris

Talsi, Talsu nov.

Kontrole
sākta: 2024. gada 17. janvāris plkst.10:15

Kontrole
beigta: 2024. gada 18. janvāris plkst.12:45

Kontroles veids plānveida

Objekts Lībagu sākumskola, Lībagu sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., Latvija, LV-3258, tālr. 26396227

Juridiskā persona Talsu novada pašvaldība, reģ.nr. 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., Latvija, LV-3201, tālr. 63232110, epasts: dome@talsi.lv

Atbildīgā persona direktore, Solveiga Dāvidsone, tālr. 27048043

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām. Apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā - tipveida kontroles lapās BD, S.

1) Iestādes pirmsskolas izglītības grupās ir sekojoša telpu platība:
grupā Čālīši (1,5-2 g., 19 bērni): grupas telpa - 49,2 m²; guļamtelpa - 33,8 m²; grupa izveidota pēc 2023.gada 1.septembra;
grupā Pūcītes (3-4 g., 18 bērni): grupas telpa - 48,1 m²; guļamtelpa - 49,8 m²;
grupā Bitītes (4-5 g., 16 bērni): grupas telpa - 47,7 m²; guļamtelpa - 48,8 m²;
grupā Taurenīši (6-7 g., 16 bērni): grupas telpa - 49,3 m²; guļamtelpa - 33,9 m².

2) Iestādes pirmsskolas izglītības grupu tualetes telpās ir sekojošs mazgātņu skaits:
grupā Čālīši (19 bērni): 3 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam;
grupā Pūcītes (18 bērni): 3 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam;
grupā Bitītes (16 bērni): 3 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam;
grupā Taurenīši (16 bērni): 2 mazgātnes bērniem, 1 mazgātne personālam.

SANĒMTS
Lībagu sākumskolā
18.01.2024
Nr. 1/1-15

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

3) Tualetēs, kas paredzētas bērniem, vecākiem par trim gadiem, nodrošināts sekojošs klozetpodu skaits:
grupā Pūcītes (18 bērni): 3 klozetpodi (izvietoti atsevišķās kabīnēs);
grupā Bitītes (16 bērni): 3 klozetpodi (izvietoti atsevišķās kabīnēs);
grupā Taurenīši (16 bērni): 3 klozetpodi (izvietoti atsevišķās kabīnēs).

Sākumskolas mācību telpās uzstādīti 4 CO₂ koncentrācijas mērītāji. Kontroles laikā mācību stundas laikā CO₂ rādījumi 1.klasē 1035 ppm, 2.klasē 731 ppm, 3.klasē 1983 ppm, 4.klasē 906 ppm.
Gaisa kvalitātes rādījumi apskatāmi portālā <https://co2.mesh.lv>. Izvērtējot portālā apskatāmos CO₂ mērījumu datus, kas attēloti grafiski laika periodā 08.01.2024. - 17.01.2024., redzams, ka mācību telpās īslaicīgi CO₂ sasniedz 2300-2425-2661 ppm un tad seko kritums. Grafiski attēlotie dati ir mainīgi.

Kontroles laikā konstatētās neatbilstības:

1) visās bērnu grupās katram bērnam uz dvieļiem esošie marķējumi nesakrīt ar bērna individuālo marķējumu; neatbilstības uzdots novērst līdz 01.02.2024., skatīt BD lapās 44.p.

Veselības inspekcijas mājas lapā (<http://www.vi.gov.lv>) pieejamas:

- 1) "Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai";
- 2) Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
- 3) "Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās";
- 4) "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
- 5) Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās".

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Visās bērnu grupās katram bērnam uz dvieļiem nodrošināt atbilstošu bērna individuālo marķējumu.	Solveiga Dāvidsone	01.02.2024
2.	Informēt rakstiski Veselības inspekciju par uzdoto veicamo pasākumu izpildi.	Solveiga Dāvidsone	01.02.2024

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 55 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā
Maruta Doniņa

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Solveiga Dāvidsone

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

direktore Solveiga Dāvidsone

(paraksts)

