



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

06.06.2024.

(datums)

Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 40900012948

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Miglas iela 9, Rīga, LV-1016

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/185
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas sporta halles konferenču
zāle un koplietošanas
telpas Miglas ielā 9, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Miglas iela 9, Rīga
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Katrīnas Šlisānes 2024.gada 27.maija iesniegums
Nr.b/n. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts
2024.gada 27.maijā
iesniegums Nr.22/8-1.5/1060.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objektā ierīkotas divas
automātiskās ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS)
uztveršanas, kontroles un
indikācijas iekārtas (turpmāk - Paneli), iekšējas ugunsdzēsības
ūdensapgādes krāni (turpmāk -
Krāni) un Objekts aprīkots ar ugunsdzēsības aparātiem.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - Objekta ugunsdzēsības aparātiem nav nodrošināta tehniskā stāvokļa
apskate un apkope, kā rezultātā netika ievērota Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”
(turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 267.punktā noteiktā prasība;
 - Objektā nav novērstas elektronstalācijas kontaksvienojumu
pārbaudes aktā Nr.RSK18/02-2018 2., 3. un 10.punktā minētās

konstatētās nepilnības, bet tieši, Sadalne GS-1 un GS-3 temperatūra pārsniedz 30 grādi, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 54.punktā noteiktā prasība;

- Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunktā noteiktā prasība;
- Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi AUATSS tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, atbilstoši AUATSS reglamentam, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 129.punktā noteiktā prasība;
- Objekta AUATSS Panelis (IRIS) uzrāda atslēgumu, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 139.3.apakšpunktā noteiktā prasība;
- Objektā AUATSS ugunsgrēka detektori un manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav marķētas ar identifikācijas numuriem vai burtiem, kā rezultātā nav nodrošināta Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasību izpilde, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 5.punktā noteiktā prasība;
- Objektā AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem un apzīmētas ar 4.6.zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 136.punktā noteiktā prasība;
- Objektā nav veikta Krāna un tā aprīkojuma pārbaude, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 100.punktā noteiktā prasība;
- Objektā pie Krāna Nr.1 novietotas mēbeles tuvāk par 1 m, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 109.2.apakšpunktā noteiktā prasība;
- Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem ne retāk kā reizi 6 mēnešos, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunktā noteiktā prasība;
- Objekta durvis, kas atrada sporta halli no skolas telpām (pārejā no spora halles uz skolu), nav aprīkotas ar paš aizveres mehānismu, kā rezultātā netika ievērota Ugunsdrošības noteikumu 20.punktā noteiktā prasība.

7 Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981
 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
 SATUR
 LAIKA ZĪMOGU

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
priekšniekam, Jaunpils ielā 13,
Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

L.Kigitoviča

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums nosūtīts uz e-pastu katrina8603@inbox.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU