



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts:
vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

11.06.2024.

(datums)

Biedrība "Mērķī"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008249426

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

"Jasmīni" - 6, Villasmuiža, Ropažu
pagasts, Ropažu novads, LV-2135

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/112
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Skolas ielā 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads,
LV - 4228

3 Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība,
Reģ.Nr.90000043403,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Lāčplēša iela 2, Valmieras novads, LV-4201.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Ieviņa Ilvara (apliecības Nr. 078-00006)
iesniegums.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:2-stāvu ēka (U-1 ēka
savienota ar U3 ēku).

Ēkas ir aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas

sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem,
ugunsdzēsības aparātiem.

Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses.

Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, kā arī
telpās, kur nakšņo.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
netika konstatēti.

7 **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta

2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un

darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības
un Civilās aizsardzības
nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Džoneta Broka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU