



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00166424

2024. gada 10. aprīlis

Sējas pag., Saulkrastu nov.

Kontrole
sākta: 2024. gada 10. aprīlis plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 10. aprīlis plkst.17:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Sējas pamatskola, Sējas pamatskola, Sējas pag., Saulkrastu nov., Latvija, tālr. 67977755**

Juridiskā persona Saulkrastu novada pašvaldība, reģ.nr. 90000068680, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., Latvija, tālr. 67142506, epasts:

Atbildīgā persona Direktore, Inese Ozolniece, tālr. 67977755

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:
– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S tipveida kontroles lapās. Kontrolē piedalās direktores vietniece audzināšanas darbā Liena Ozoliņa Karnīte.

KONSTATĒTS:

1. Izglītības process 1. - 9.klasei tiek organizēts divās blakus esošās ēkās;
2. Kontroles laikā konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē, kas aprakstītas S kontroles lapu 34. un 42.4. punktos;
3. Iestādē ir izvietoti CO2 koncentrācijas mērītāji. Kontroles brīdī rādītāji mācību stundu laikā 714 - 1865 ppm. Apskatot mērītāju rezultātus co2.mesh.lv tīmekļa vietnē par pēdējām nedēļām. Vidēji rādītāji ap 900 - 1300 ppm, augstāki rādītāji atsevišķos brīžos līdz 2500 ppm stundu beigās;
4. Kontrolē piedalās RSU studente Denīze Krauca;
5. Rekomendācija - Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, Inspekcija aicina uzraudzīt un mudināt skolotājus:
 - vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
 - atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
 - ņemot vērā skolas logu vērtņu izmērus (mazas vērtnes), vēdināšanai atvērt vairāk kā vienu logu vērtņi

pilnā atvērumā;

- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu.

SECINĀJUMS:

Ņemot vērā, ka konstatētas neatbilstības, Inspekcija secina, ka Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

INFORMĀCIJAI:

- 1) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 24.punktā noteiktā prasība par minimālo platību viena izglītojamā vietai;
- 2) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".
- 3) Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- 4) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.
- 5) Iepazīties ar rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.34.	Matemātikas kabinetā zaļajai tāfelei nav tāfeles apgaismojuma.
2.	S.42.4.	Abās dušu telpās ir 4 dušas ierīces. Star dušām nav starpsienas.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	2.stāva matemātikas kabinetā zaļajai tāfelei nodrošināt tāfeles apgaismojumu.	Inese Ozolniece	01.09.2024
2.	Dušu telpās pie sporta zāles starp dušas ierīcēm nodrošināt gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamās un necaurspīdīgas starpsienas.	Inese Ozolniece	01.09.2024
3.	Par uzdotā izpildi informēt rakstiski līdz noteiktā termiņa beigām (epasts: astra.kulite@vi.gov.lv).	Inese Ozolniece	01.09.2024

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Astra Kūlīte

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Inese Ozolniece

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

Direktore Inese Ozolniece

(paraksts)