



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e - pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Kandava

(izdošanas vieta)

14.06.2024.

(datums)

Olaines novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000024332

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines
novads, LV-2114

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/91
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekkots: Zvejas un kultūras mantojuma centrs "Apšuciema skola"
.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: "Apšuciema skola", Apšuciems, Engures pagasts, Tukuma
novads
.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība
.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000050975 Tukums, Talsu iela 4, LV-3101
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Marinas Senčurovas 13.06.2024 iesniegums.
Izsūtīts no info@nometnes.gov.lv
.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu mūra ēka, U2
uguns noturības
.
pakāpe, paredzēta cilvēku izmitināšanai, pilnībā aprīkota ar
automātisko ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nokomplektēta ar
ugunsdzēsības
aparātiem.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
.
Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi
netika konstatēti.
- 7 **Slēdziens:** Zvejas un kultūras mantojuma centrs "Apšuciema skola",
.
atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota bērnu atpūtas
nometnes rīkošanai.
- 8 Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra

noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.

apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona pārvaldes

Kandavas posteņa komandieris

(amatpersonas amats)

(paraksts)

G. Celms

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

14.06.2024 Elektroniski parakstīts atzinums
nosūtīts uz e-pastu marina.sencurova@inbox.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2024. gada 14. jūnijā

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU