



Pienēmt ziņotāni
01.07.2024.
g.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

20.06.2024.

(datums)

Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40900008849

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Uliha iela 56, Liepāja, Latvija, LV-3401

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/356

2024. gada 4. jūnijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore,
kapteine Inta Lazdiņa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra atbildīgajai par ugunsdrošību Sarmītei
Pujatei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra ēkas kadastra Nr. 17000430121001, Klaipēdas
ielā 94, Liepājā (turpmāk – objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

Plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB 2022. gada 2. maija Pārbaudes akts Nr. 22/12-3.1/286.	1., 3., 4.	2.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 91. punkts.	01.11.2025.

SANĒMIS
Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra
93/1.20
Nr. _____
Liepājā, 2024. g. «25» jūnijā

2.	Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts.	01.11.2024.
3.	Objektā nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope.	Ugunsdrošības noteikumu 130.punkts.	01.07.2024.
4.	Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts.	01.07.2024.
5.	Objektā uz ugunsdzēsības ūdensvada krānu skapja durvīm norādītais vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs maldina lietotāju (ir norādītas arī numurs 01).	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts.	01.07.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis pieprasīts elektroniski 17.06.2024 uz e-pastu livupe@liepaja.edu.lv. Viedoklis saņemts 19.06.2024.” Labdien,
akta projektā atzīmētie konstatētie pārkāpumi atbilst faktam. No epasta pujate.sarmite@gmail.com”

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novērst konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Inta Lazdiņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

Elektroniskais paraksts

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 __.gada __. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU