

**Prasības** Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)  
**Kontrolējamais objekts** Gaujienas pamatskola  
 2024. gada 17. aprīlis

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 2. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3. MK 137/11.04.2000. – MK 11.04.2000. noteikumi Nr.137 “Higiēnas prasības dienesta viesnīcām”  * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
----------	---	------------

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
<b>Konstatēts:</b> internāta ēkas 2. stāvā ir ierīkotas 12 guļamtelpas, dušas telpas un tualetes					
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas/ rotaļu telpas/ vietas vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
<b>Konstatēts:</b> ir ierīkotas mācību telpas un atpūtas telpas, kā arī izmanto telpas pamatskolas mācību korpusā					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
<b>Konstatēts:</b> telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli					
4.	Telpu gaisa temperatūra atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> novērtējot subjektīvi - gaisa temperatūra kontroles laikā telpās ir atbilstoša					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
<b>Konstatēts:</b> ir iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
<b>Konstatēts:</b> guļamtelpās ir gultas, ir nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas skapjos, plauktos un skapīšos					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m²	A	MK610 / 27.12.2002	68., 73.	

<b>Konstatēts:</b> guļamtelpu platība no 16,5 m2 līdz 32,4 m2					
6.	Ierīkotas tualetes atbilstoši prasībām	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	69., 109.	
<b>Konstatēts:</b> tualetes internātā ierīkotas atbilstoši prasībās noteiktajam					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par 6 meitenēm un 6 zēniem: viena mazgātne un viens tualetes pods uz 10 bērniem, viena dušas iekārta uz 15 bērniem	A	MK610 / 27.12.2002, MK137/11.04.2000, MK693/19.10.2021	69., 1.pielik., 109.	
<b>Konstatēts:</b> internāta tualetēs kopā ierīkoti 9 klozetpodi un 2 roku mazgātnes; mazgātavu telpās kopā ierīkotas 11 roku mazgātnes, 3 kāju vannas un 3 dušas ierīces, kā arī ir iespējams izmantot dušas telpu, kas ierīkota blakus veļas mazgātavai					
6.3.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 69., 73.	
<b>Konstatēts:</b> aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no Gaujienas ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta apkures sistēmas un no elektriskajiem ūdens sildītājiem visām roku mazgātnēm, dušas ierīcēm un kāju vannām					
6.4.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	-	MK610 / 27.12.2002	69.	
<b>Konstatēts:</b> internātu izmanto 20 izglītojamie					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes/ cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes un vienreizējās lietošanas papīra dvieļi, tie ir pietiekamā daudzumā					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> internāta tualetes telpās ir ierīkota mehāniskā vilkmes ventilācijas sistēma, mazgātavas telpas un tualetes talpas vēdina atverot logus - vēdināšanas režīms kontroles laikā ievērots					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> internāta telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> tualetēm un mazgātavas (dušas) telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošanai dezinfekcijas līdzekli "SealDEZ", uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, līdzekli uzglabā slēgtā telpā					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
<b>Konstatēts:</b> pamatskolai, t.sk. internātam, ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas telpas, to aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis - internāta telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto uzkopšanas un dezinfekcijas plānu					
13.	Mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās atbilst prasībām. Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas	A	MK610 / 27.12.2002	44., 3.pielik.	

	vienmērību un nepārtrauktību				
<b>Konstatēts:</b> novērtējot vizuāli - mākslīgā apgaismojuma līmenis internāta telpās atbilst prasībām; apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību					