



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tāl. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00577223

2023. gada 13. decembris

Liepāja

Kontrole
sākta: 2023. gada 12. decembris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2023. gada 13. decembris plkst.12:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Liepājas Liedaga vidusskola, Liedaga iela 5, Liepāja, Latvija, LV3416, tālr. 63431772; 63434470**

Juridiskā persona Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, Latvija, LV3401, tālr. 63422331, epasts: dome@dome.liepaja.lv

Atbildīgā persona vidusskolas direktores p.i., Aija Grīnberga, tālr. 63431772; 63434470

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām. Apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S.

Kontrolē piedalās medicīnas māsa Jeļena Nikolajeva un saimniecības vadītāja Inta Ercuma-Badrina. Skola ir sagatavojusi un Veselības inspekcijā iesniegusi Pašvērtējuma anketu par telpu platībām.

Anketā norādīts, ka telpu platība neatbilst sekojošās mācību telpās:

- 64.kabinets, platība uz 1 izglītojamo 1,86 m² (nobīde 7%). Kontroles laikā CO₂ koncentrācija 1735 ppm, (stunda, logi aizvērti). Vidējais CO₂ koncentrācijas rādītājs divu nedēļu periodā ir 1668 ppm (maksimums īslaicīgi 3842 ppm). Inventarizācijas lietā norādīts, ka griestu augstums 3,0 m, pārsniedz minimālo gaisa kubu 5,4.

-70.kabinets, platība uz 1 izglītojamo 1,97 m² (nobīde 1,5%). Kontroles laikā CO₂ koncentrācija 3078 ppm, (stunda, logi aizvērti). Vidējais CO₂ koncentrācijas rādītājs divu nedēļu periodā ir 2130 ppm (maksimums īslaicīgi 3368 ppm). Griestu augstums 3,0 m, pārsniedz minimālo gaisa kubu 5,4.

-75.kabinets, platība uz 1 izglītojamo 1,97 m² (nobīde 1,5%). Kontroles laikā CO₂ koncentrācija 1809 ppm, (stunda, logi aizvērti). Vidējais CO₂ koncentrācijas rādītājs divu nedēļu periodā ir 2089 ppm (maksimums īslaicīgi 3541 ppm). Griestu augstums 3,0 m, pārsniedz minimālo gaisa kubu 5,4.

-114.kabinets (dizains un tehnoloģijas), platība uz 1 izglītojamo 2,46 m² (nobīde 18%). Kontroles laikā...

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU.

LAIKA ZĪMOGA DATI

Datums 13.12.2023. Plkst. 13.57

PARAKSTĪTĀ DOKUMENTA KOPIJA PAREIZA

245 11.20
23 23 Decembris

paraksts, vārds, uzvārds

23 13 Decembris