



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

31.03.2022.

(datums)

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008007030

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Skolas iela 21, Ādaži, Ādažu pag.,
Ādažu nov., LV-2164

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/212

2022.gada
28.martā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas (turpmāk - VUGD RRP UUCAN)

inspektore leitnante Līgas Kigitoviča un VUGD RRP UUCAN inspektors leitnants
Aivis Zeiza

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ādažu Brīvā Valdorfa skolas atbildīgajai personai par ugunsdrošību
Mihailam Tutuškinam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ādažu Brīvā Valdorfa skolas Skolas ielā 21, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu
novadā (turpmāk -

Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas
kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudžu gaitā izdoto administratīvo aktu
izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|-------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nav | Nav | Nav |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|----------|-----------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--|------------|
| 1. | Objekta evakuācijas virziena izgaismotie rādītāji nav ieslēgti pastāvīgi un neieslēdzas evakuācijas laikā. | Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 245.punkts | 30.04.2022 |
| 2. | Objekta skolas telpās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas panelis (turpmāk - Panelis) nenodrošina AUATSS ieslēgšanu ugunsgrēka gadījumā, bet tieši: nostrādājot trauksmes signalizācijas sistēmai vienā ēkas daļā, netiek nodrošināta trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās citās ēkas daļās. | Ugunsdrošības noteikumi 140.3.apakšpunkts | 31.10.2022 |
| 3. | Objekta sporta zālē, nostrādājot AUATSS vienam ugunsgrēka detektoram Panelis uzrāda signālu no 1. un 2. aizsargājamās zonas. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts | 30.06.2022 |
| 4 | Objekta ugunsdzēsības hidrantu akas vāki un virszemes ugunsdzēsības hidranti jākrāso sarkanā krāsā. | Ugunsdrošības noteikumi 104.punkts | 30.06.2022 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis noskaidrots un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti

pārbaudes laikā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Līga Kigitoviča

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aivis Zeiza

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu skola@abvs.lv

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada _____.