



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja  
(izdošanas vieta)

30.12.2022.  
(datums)

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900021387  
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)  
Skolas iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes  
novads, LV-3430  
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.1/961**

2022.gada 28.decembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) Kurzemes  
(pārbaudes datums (-i))

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante  
Vizbulīte Barsukova

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas direktorei Lailai Rogai un ugunsdrošības un darba  
 aizsardzības speciālistei Ellai Narbutē

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas ēkas, telpu un teritorijas Kapsēdes pamatskolā, Kapsēdē  
Dienvidkurzemes novadā (turpmāk – objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2019.gada 12.jūlija Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/225	1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11.	7., 10.
2.	VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2018.gada 17.maija Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/311	2.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam (netika uzrādīta).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkts.	01.03.2023.
2.	Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas cauruļvadi nav marķēti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts.	01.03.2023.

### 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Noskaidrots pārbaudes laikā, piekrīt konstatētajiem pārkāpumiem un pārkāpumu novēršanas termiņiem.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtnās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

#### Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot  
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis**

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

**pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),**

**VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Vizbulīte Barsukova

(amatpersonas vārds, uzvārds)

\*

(paraksts)

Nosūtīts elektroniski 30.12.2022. uz e-pastiem: [grobina.skola@dkn.lv](mailto:grobina.skola@dkn.lv), [ella.narbuta@dkn.lv](mailto:ella.narbuta@dkn.lv) un [izglitiba.parvalde@dkn.lv](mailto:izglitiba.parvalde@dkn.lv)

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20\_\_ .gada \_\_ . \_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU