



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA PĀRVALDE

Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65455850, e-pasts latgale@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Balvi

(izdošanas vieta)

16.05.2024.

(datums)

Balvu novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs: 90009115622

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu nov., LV-4501

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/385

2024.gada 16.aprīlī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas (turpmāk –LRP UUCAN) vecākais inspektors majors Oļegs Poskrjubiševs, VUGD LRP UUCAN inspektore

virsliecinātāja Laura Košļeva

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rugāju vidusskolas Ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Imantam Briedim, Balvu pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības tehniķim Ingusam Kokorevičam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rugāju vidusskolas Kurmenes ielā 87, Rugājos, Rugāju pagastā, Balvu novadā (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Pārbaudes akts no 2022.gada 10.oktobra Nr. 22/9-3.2/943	1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. punkti.	4., 12. punkti.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

SANEMTS

Rugāju vidusskolā

2024.gada 17. maijā

Iereģistrēts Nr. 22/9-3.2/16/5-20.

1.	Objektā nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – ugunsaisardzības sistēma) detektoru identifikācija (marķējums) atbilstoši piemērojamā standarta LVS CEN/TS 54-14:2004 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai un uzturēšanai darba kārtībā” (turpmāk - LVS CEN/TS 54-14) A.6.4.5. apakšpunkta prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 5. punkts.	30.08.2024.
2.	Objekta bēniņu telpa (priekštelpa) tiek izmantota neatbilstoši lietošanas veidam, bet tieši, tiek izmantota kā noliktava.	Ugunsdrošības noteikumi 9. punkts.	30.08.2024.
3.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumi 91. punkts.	30.08.2024.
4.	Objektā ventilācijas iekārtas telpā tiek uzglabāti priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumi 99.2. apakšpunkts.	30.08.2024.
5.	Nodošanas aktā (iekārtu un ierīces specifikācija) neatbilst esošajam projektam (pogu sirēnu skaits neatbilst).	Ugunsdrošības noteikumi 121. punkts.	30.12.2024.
<i>Rugāju vidusskolas 1.korpuss</i>			
6.	Objektā ugunsaisardzības sistēma nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši, ugunsgrēka trauksmes signāls nav nekavējoši sadzirdams apkārtējās vides troksnī visās ēkas daļās, nenodrošinot, ka signāls par ugunsgrēka trauksmi tiek pārraidīts visās telpās vienlaicīgi.	Ugunsdrošības noteikumi 8. punkts.	30.08.2024.
7.	Objektā ugunsaisardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas visas ugunsaisardzības sistēmas skaņas ierīces (sirēnas).	Ugunsdrošības noteikumu 123. punkts.	30.08.2024.
<i>Rugāju vidusskolas ēdināšanas bloks</i>			
8.	Objektā ugunsaisardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas visas ugunsaisardzības sistēmas skaņas ierīces (sirēnas).	Ugunsdrošības noteikumu 123. punkts.	30.08.2024.
<i>Internāta korpuss</i>			
9.	Objektā ugunsaisardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nedarbojas visas ugunsaisardzības sistēmas skaņas ierīces (sirēnas).	Ugunsdrošības noteikumu 123. punkts.	30.08.2024.

10.	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi uguns aizsardzības sistēmas trauksmes signālu vai bojājumu pārraidīšanu uz paneli, kuru pastāvīgi (diennakti) uzrauga ugunsdrošības noteikumu 127. punktā minētajā kārtībā instruēta persona. Pēc pulkst. 17.00 uguns aizsardzības sistēmas trauksmes signāls netiek nodrošināta diennakts uzraudzība.	Ugunsdrošības noteikumu 126. punkts.	30.08.2024.
-----	--	--------------------------------------	-------------

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis un argumenti 2024. gada 16. maijā saņemti elektroniski uz e-pastu:

laura.kosleva@vugd.gov.lv, norādot: "Labdien. Pārbaudes akta projektu saņēmām konstatēti trūkumi tiks novērsti norādītajā termiņā. Ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Imants Briedis"
iesūtīts no e-pasta: staigupe@inbox.lv, plkst. 09:12.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uz klausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzlikta adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Oļegs Poskrjubiševs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Laura Košļeva

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __. ____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU