

**Prasības** Higiēnas prasības pirtīm un baseiniem  
**Kontrolējamais objekts** Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola  
 2024. gada 10. aprīlis

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām; „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā; „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā.	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums; 2. MK 470/ 28.07.2020. – Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr.470 „Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem”; 3. MK 618/ 06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”.  * Baseiniem, kuri paredzēti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, sporta sacensībām, treniņiem, peldētapmācībai, niršanai vai citam specifiskam mērķim, var noteikt citu baseina ūdens temperatūru atbilstoši pakalpojumam nepieciešamajām prasībām.
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Sniegto pakalpojumu veidi:	
1.1.	pirts (atpūtai, mazgāšanās)	nav
1.2.	baseins (bērniem, pieaugušajiem)	bērniem, to izmanto pamatskolas audzēkņi vingrošanai
1.3.	džakuzi, vannas vai baļļas	nav
1.4.	cits (norādīt)	nav
2.	Darba laiks	pēc iestādes sastādīta grafika
3.	Klientu skaits dienā (vidēji)	līdz 10
4.	Ūdensapgāde (centralizēta/ autonoma)	centralizēta, Raiskuma ūdensapgādes sistēma
5.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
6.	Apkure (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
7.	Ventilācija (dabīgā/ mākslīgā)	dabīgā un mākslīgā pieplūde un vilkme
8.	Baseina tilpums (m³)	10
9.	Baseinā ir ierīkota sistēma: caurteces, recirkulācijas, speciālā ūdens attīrīšanas	recirkulācijas, ir speciālā attīrīšanas iekārta
10.	Ir iesniegts paziņojums (t.sk. atjaunota informācija izmaiņu gadījumā) Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu skaistumkopšanā	nav nepieciešams, ārpakalpojumus nepiedāvā
11.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
----------	---------	--	------------------------	--------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
12.	Ir izstrādāti pakalpojuma saņemšanas noteikumi. Tie ir publiski pieejami apmeklētājiem. Ja drukātā veidā - vismaz A4 formā	A	MK470/28. 07.2020	2., 3.	
<b>Konstatēts:</b> peldbaseinam ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi					
13.	Ierīkotas: darbinieku telpas, ģērbtuves, tualetes, dušas, baseina vai pirts telpas, saimniecības telpas	A	MK470/28. 07.2020	6.	
<b>Konstatēts:</b> ir darbinieku telpa, ģērbtuve, dušas telpa, tualete, baseina telpa, telpa uzkopšanas inventāra novietošanai					
14.	Baseina un pirts telpas nelieto virsdrēbēs un āra apavos. Ģērbtuves, tualetes telpas un dušas ir izkārtotas tā, lai apmeklētāji tās var lietot pirms došanās uz baseinu vai pirti	A	MK470/28. 07.2020	7.1., 7.2.	
<b>Konstatēts:</b> izmanto skolas bērni, āra apavos un virsdrēbēs nenāk					
15.	Ģērbtuvē apmeklētāji var novietot un uzglabāt savas mantas atsevišķi no citām mantām tīrā vietā, apsēsties uz tīras virsmas, un izžāvēt matus	A	MK470/28. 07.2020	10.	
<b>Konstatēts:</b> prasību ievēro					
16.	Telpu un iekārtu apdarē izmantotie materiāli telpu funkcijai ir atbilstoši un viegli tīrāmi un dezinficējami. Grīdas segums nav slidens (arī tad, ja mitrs)	A	MK470/28. 07.2020	8.	
<b>Konstatēts:</b> telpu un iekārtu apdarē izmantotie materiāli telpu funkcijai ir atbilstoši un viegli tīrāmi un dezinficējami					
17.	Baseinam, pirtij, dušas un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK470/28. 07.2020	14.	
<b>Konstatēts:</b> laboratorijas Auctoritas 02.10.2023. TP Nr. 13080/23, visi rādītāji atbilst prasībām					
18.	Nodrošināta vismaz 1 dušas iekārta uz 30 baseina apmeklētājiem	A	MK470/28. 07.2020	7.3.	
<b>Konstatēts:</b> ir divas dušas iekārtas					
19.	Dušas telpu aprīko ar dušas iekārtām un aprīkojumu mazgāšanās piederumu novietošanai. Vismaz 1 dušas iekārtu aprīko ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām. Individuālai lietošanai paredzētās vannas katru iekārto atsevišķā kabīnē	-	MK470/28. 07.2020	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> prasība attiecībā uz vismaz vienas dušas iekārtas aprīkošanu ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām ir obligāta, ja baseina vai pirts pakalpojums tiek sniegts jaunbūvētā, atjaunotā vai pārbūvētā publiskā būvē, kuras projektēšana uzsākta pēc 2021. gada 1. aprīļa.					
20.	Ja tiek nodrošināts pirts pakalpojums mazgāšanās mērķim, ir ierīkota pirts mazgātava, aukstais un karstais ūdens un dušas - vismaz 1 ūdens krāns un 1 dušas ierīce uz 10 apmeklētājiem	-	MK470/28. 07.2020	7.4.	
<b>Konstatēts:</b> šādu pakalpojumu nenodrošina					
21.	Dušas un tualetes telpās ir nodrošināta nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa vai ūdenssildītāja ir vismaz 55 °C	A	MK470/28. 07.2020	13.	
<b>Konstatēts:</b> Dušas un tualetes telpās ir nodrošināta nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve.					
22.	Tualetes telpā nodrošina roku mazgātnei, tualetes papīru, šķidrās ziepes un 1x lietošanas roku susināšanas līdzekļus vai roku žāvēšanas iekārtas	A	MK470/28. 07.2020	11.	
<b>Konstatēts:</b> tualetes telpā ir roku mazgātne, tualetes papīrs, šķidrās ziepes un 1x lietošanas roku susināšanas līdzekļi					
23.	Baseina ūdens temperatūra*: 26-30 °C (izņemot auksto baseinu);	A	MK470/28.	15.	

	baseins tikai bērniem – 28-32 °C; masāžas vannas – līdz 38 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā		07.2020		
<b>Konstatēts:</b> ūdens temperatūra ir 29 °C					
24.	Gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas baseins, ir par 1-3 °C augstāka nekā ūdens temperatūra baseinā, bet nav zemāka par 26 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā	A	MK470/28.07.2020	16.	
<b>Konstatēts:</b> gaisa temperatūra ir 26 °C					
25.	Tiek veikta un dokumentēta baseina ūdens un gaisa temperatūras paškontrole. Uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	17., 1.piel.	
<b>Konstatēts:</b> baseina ūdens un gaisa temperatūras paškontrole tiek veikta un dokumentēta, kontroles laikā uzrādīta					
26.	Mākslīgais apgaismojums telpā, kurā atrodas baseins, nav mazāks par 300 lx, pārējās telpās – par 100 lx. Āra baseiniem nodrošina apgaismojumu diennakts tumšajā laikā	A	MK470/28.07.2020	18.	
<b>Konstatēts:</b> vizuāli vērtējot - atbilstošs					
27.	Ir izstrādāts telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plāns. Vismaz 1x dienā telpas uzkopj ar tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem	A	MK470/28.07.2020	19.	
<b>Konstatēts:</b> telpu uzkopj vismaz 1x dienā ar tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem					
28.	Veic legionelozes profilaksi atbilstoši prasībām. Informāciju dokumentē un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	20., 1.piel.	
<b>Konstatēts:</b> legionelozes profilaksi veic reizi 3 mēnešos					
29.	Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, kā arī vannu	A	MK470/28.07.2020	21.	
<b>Konstatēts:</b> pirts pakalpojumus nesniedz					
30.	Ja apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu, tā ir tīra un tiek mainīta pēc katra apmeklētāja. To mazgā vismaz 60 °C. Nepieciešamības gadījumā izmanto dezinficējošus mazgāšanas līdzekļus. Tīro veļu uzglabā atsevišķi	A	MK470/28.07.2020	22.	
<b>Konstatēts:</b> bērni izmanto iestādes dvieļus					
31.	Pirms ūdens iepildīšanas tukšu baseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni	A	MK470/28.07.2020	23.	
<b>Konstatēts:</b> prasību ievēro					
32.	Baseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu $\geq 200 \text{ m}^3$ nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību visu diennakti. Ja baseina ar recirkulācijas ūdens sistēmu tilpums ir $\leq 200 \text{ m}^3$ , nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību baseina lietošanas dienā	A	MK470/28.07.2020	25.	
<b>Konstatēts:</b> ūdens attīrīšanas iekārtas darbojas baseina lietošanas laikā					
33.	Baseina un ūdens cauruļu mazgāšanas, dezinficēšanas un pilnīgas ūdens nomaiņas un apkopes biežums un kārtība ir ievērota. To dokumentē atbilstoši prasībām un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	26., 27., 28., 1.piel.	
<b>Konstatēts:</b> ķīmiskie līdzekļi ūdens attīrīšanai tiek izmantoti manuāli, ūdeni pilnībā nomaina reizi mēnesī					
34.	Baseina ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28.07.2020	29., 2.piel.	
<b>Konstatēts:</b> ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām					
35.	Baseina ūdens paškontroles rādītāji atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28.07.2020	30., 1.piel.	

<b>Konstatēts:</b> paškontroles rādītāji atbilst noteiktajām prasībām, kontroles brīdī pH 7,4, Cl 0,6 mg/l					
36.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā nav konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai tās pazīmes					
37.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi. Veiktie pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā nav konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai tās pazīmes					