



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA PĀRVALDE

Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rēzekne

(izdošanas vieta)

20.06.2024.

(datums)

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs "Vecružina"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.90000078104

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Ezera iela 23A, Vecružina, Sīmalas pagasts,
Rēzeknes novads

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9-3.2/512

2024.gada 21.maijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
leitnante Santa Jančenko,

(amātpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" direktores vietniekam
saimniecības darbā Aivaram Zepam,

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" ēku, telpu un teritorijas
Ezera ielā 23A, Vecružinā, Sīmalas pagastā, Rēzeknes novadā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudžu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Latgales reģiona brigādes 2022.gada 13.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/9-3.2/518.	1., 2., 3., 4.punkts.	-
2.	VUGD Latgales reģiona pārvaldes 2023.gada 16.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/9-3.2/626.	1., 2.punkts.	-
3.	VUGD Latgales reģiona pārvaldes 2024.gada 17.janvāra Pārbaudes akts Nr.22/9-3.2/26.	1., 3., 7.punkts.	2., 3., 5., 6.punkts.

SAŅEMTS
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra "Vecružina"
20.06.2024. 11.jūnija
Reģ.Nr. 22/9-3.2/512

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), 129.punkts.	30.08.2024.
2.	Objektā praktiskās nodarbības netiek reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumi, 193.punkts.	30.08.2024.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

viedoklis un argumenti sniegti elektroniski, norādot: "Labdien! Iebildumu par 2024. gada 21.maija aktā norādītajiem pārkāpumiem nav." Iesūtīts no e-pasta: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Santa Jančenko

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada __.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU