



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00020224

2024. gada 12. janvāris

Daugavpils

Kontrole
sākta: 2024. gada 09. janvāris plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 15. janvāris plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Kauņas iela 8, Daugavpils, Latvija, LV-5404, tālr. 65438451**

Juridiskā persona Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, reģ.nr. n/d, Kauņas iela 8, Daugavpils, Latvija, LV-5404, tālr. 65438451, epasts: pasts@dvvsk.lv; dvv@daugavpils.edu.lv

Atbildīgā persona direktors, Ilmārs Zučiks, tālr. 65438451

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

KONSTATĒTS:

Kontrole veikta 5 izglītības programmu īstenošanas adresēs:

1. Strādnieku ielā 56, Daugavpilī.
2. 18. Novembra ielā 85, Daugavpilī.
3. Kauņas ielā 8, Daugavpilī.
4. Tautas ielā 11, Daugavpilī.
5. Jelgavas iela 30A, Daugavpilī.

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S., BD. Kontroles laikā iestādē konstatētas vērtēto normatīvo aktu prasību neatbilstības un to novēršanas termiņi norādīti S veidlapu 28., 30. punktā, BD veidlapu 30, 40. punktā.

1. - 28. punkts - Ēkā Tautas ielā 11 - Sporta zālē, meiteņu ģērbtuvē, dušas telpā, gaitenī 4. stāvā (pie 402. kab. un pie 312. kab.) uz sienām, griestiem konstatēti mitruma izraisīti bojājumi.
2. 40. punkts. - Ēkā 18. novembra ielā 85 - Grupā bērniem vecumā līdz 2 gadiem ierīkota viena izlietne, grupā bērniem vecumā līdz 3 gadiem - 2 izlietnes. (Grupās pēc saraksta – 20 bērni).
3. Iestādēs ir uzstādīti ogļskābās gāzes (CO₂) koncentrācijas mērītāji. Analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> (turpmāk - Sistēma) datus, secināts, ka mācību telpās ir redzamas nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO₂ līmeņa, parasti rādītāji stundu beigās pārsniedz 1500 – 2000 ppm (dažos kabinetos reizēm pīķis sasniedz 3000 ppm).
4. - 30. punkts – Pēc Iestādes iesniegtās pašnovērtējuma anketas par “Skolu telpu minimālās platības

F050-v7

SAŅEMTS

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā

19. 01. 2024.
Nr. 16/1