



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

25.07.2024.

(datums)

Florbola klubs "Ķekavas Bulldogs"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ Nr. 40008108323

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Gaismas iela 19 k-15 - 10, Ķekava,
Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-
2123

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/250
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Dienas nometnei "Fizisko aktivitāšu nometne" paredzētās telpas
Ķekavas sporta kompleksa sporta zāle un ģērbtuves (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas nov.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Ķekavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas nov.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Gitas Orstes 2024.gada 1.jūlija iesniegums b/n.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar
automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,
ugunsdzēsības aparātiem un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā", kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 192.punkta prasības;
 - 6.2. Objektā nav veiktas iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu krānu pārbaudes, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasības;
 - 6.3. Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības;

6.4. Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 268.punkta prasības.

7 Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

L.Čerpakovska

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz e-pastu:

gita1955@inbox.lv.

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU