



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

04.08.2023.

(datums)

Ventspils novada Izglītības pārvalde

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900039800

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/568

2023.gada 27.jūlijā

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore kapteine Agnese Finka

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

Piedaloties Zūru pamatskolas saimniecības pārzinei Gunai Hamsterei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

Veica Zūru pamatskolas (turpmāk – Objekts) Skolas ielā 10, Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas 2021.gada 9.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/51.	1., 2., 3., 4., 5.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektam nav veikti cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumi.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 57.punkts.	01.12.2023.

2.	Objekta Akts par elektroinstalācijas pārbaudi (SIA "Vektors 2" 2022.gada 15.jūnija "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietais pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts" (turpmāk – Akts)) nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikumam, bet tieši – Aktam nav pievienota elektroinstalācija shēma.	Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.	01.12.2023.
3.	Objekta Akts par veikto elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.	01.12.2023.
4.	Objektā esošā iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada cauruļvads nav nodrošināts ar marķējumu.	Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts.	01.12.2023.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārkāpumi izskaidroti pārbaudes laikā. Pārkāpumi ir saprotami, varēs novērst līdz mācību gada sākumam.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Agnese Finka

(amatpersonas vārds, uzvārds)

*

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

20__gada __.

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU