



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

19.07.2024.

(datums)

Kuldīgas novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000035590

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/185
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas ēka (turpmāk – Objekts)

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

- 2 Adrese: Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads

- 3 Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

- 4 Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Aigas Ciekales 2024.gada 8.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/511.

- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4 stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.

- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Objektā esošā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši – nav novērstas neatbilstības, kas norādītas 2023.gada 19.decembra aktā “Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts”, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 54.punkts.

- 7 **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.**

- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada
 . 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un
 darba kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
 augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona
 pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
 glābšanas dienesta Kurzemes
 reģiona pārvaldes
 Ugunsdrošības uzraudzības
 un civilās aizsardzības nodaļas
 inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

I.Kirfa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
 uzvārds; vai atzime par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
 UN SATUR
 LAIKA ZĪMOGU