



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Talsi

(izdošanas vieta)

31.05.2024.

(datums)

Talsu novada pašvaldības
Rojas vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90009113532

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads,
LV-3201

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/308

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(turpmāk -VUGD)

2024.gada 27.maijā

(pārbaudes datums (-i))

Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas

inspektore kapteine Dace Legzdiņa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Talsu novada pašvaldības Rojas vidusskolas direktora vietniecei
saimnieciskajā

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

darbā Egijai Feldmanei

veica Talsu novada pašvaldības Rojas vidusskolas, Zvejnieku ielā 7, Rojā ,

(objekta nosaukums, adrese)

Talsu novadā(turpmāk - Objekts)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas
kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu
izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4

1.	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2023.gada 20.maija Pārbaudes akts Nr.22/12-3.14/347	2.punkts.	1.punkts.
----	---	-----------	-----------

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpu ma novēršan as termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi visām trim objektā esošajām automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām (turpmāk – AUATSS) tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 129.punkts.	02.09.202 4.
2.	Objektā Pūcītes otrā grupā AUATSS sistēma pastāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām(pārbaudes laikā sistēma uzrādīja bojājumu).	“Ugunsdrošības noteikumi” 123.punkts.	02.09.202 4.
3.	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli.	“Ugunsdrošības noteikumi” 129.punkts.	02.09.202 4.
4.	Objektā Pūcītes otrā grupā AUATSS sistēmai netika uzrādīta, uguns aizsardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentāciju vai tās apliecināta kopija.	“Ugunsdrošības noteikumi” 125.punkts.	02.09.202 4.

5.	Objektā Pūcītes otrā grupā pie AUATSS paneļa neuzglabā instrukciju, kurā norāda „Ugunsdrošības noteikumu” 180.4. apakšpunkta nepieciešamo informāciju.	“Ugunsdrošības noteikumi” 125.1. apakšpunkts.	02.09.2024.
6.	Objektā Pūcītes otrā grupā pie AUATSS paneļa neuzglabā instrukciju, kurā norāda „Ugunsdrošības noteikumu” 180.7. apakšpunkta nepieciešamo informāciju.	“Ugunsdrošības noteikumi” 125.1. apakšpunkts.	02.09.2024.
7.	Objekta atbildīgā persona Pūcītes otrā grupā, nav nodrošinājusi personai, kura uzrauga uguns aizsardzības sistēmu, ugunsdrošības instruktāžu par uguns aizsardzības sistēmas darbības principu un darbības noteikšanas kārtību, par uguns aizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem, par aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām, par rīcību gadījumā, ja no uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes.	“Ugunsdrošības noteikumi” 127.punkts.	02.09.2024.
8.	Objekta internāta telpās, kurās nakšņo cilvēki, nav izvietoti stāva evakuācijas plāni.	“Ugunsdrošības noteikumi” 235 .punkts.	02.09.2024.
9.	Objektā, mazajā galā pie bibliotēkas, cilvēku kustības zīmes nav redzamas katrā evakuācijas ceļa posmā.	“Ugunsdrošības noteikumi” 199.punkts.	02.09.2024.

10.	Objekta Pūcītes otrās grupas telpas nav nodrošinātas ar ugunsdrošības zīmēm, kas paredzētas cilvēku virziena kustībai.	“Ugunsdrošības noteikumi” 195.punkts.	02.09.202 4.
-----	--	--	-----------------

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Ugunsdrošības pārbaudes laikā tika izrunātas ugunsdrošības noteikumu prasības un izpilde ar vidusskolas direktori un direktora vietnieci saimnieciskajā darbā.

Viedoklis un argumenti nav.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā,
LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dace Legzdiņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

*

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU