



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

18.10.2024.

(datums)

Biedrība "Mini-pitch"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.40008307353

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/297
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Dienas nometnes "Bērnu izklaides un sporta nometne 4" Banku
augstskolas sporta
zāles un konferenču zāles telpas (turpmāk – telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Skanstes iela 43, Rīga, LV-1013.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Banku augstskola,
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Toma Kalniņa 2024.gada 7.oktobra iesniegums, Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 7.oktobrī ar
Nr. 22/8-1.5/1948.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas nav aprīkotas ar
ugunsgreķa atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmu, aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta sporta zāle un konferenču zāles telpas nav nodrošināts ar
ugunsdrošībai nozīmīgam
inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm (*sporta zāles un konferenču zāles
telpās nav ierīkota
automātiskā ugunsgreķa atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēma*). (Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi")
(turpmāk – Ugunsdrošības
noteikumi) 8.punkts).
6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (*tai skaitā zemējuma un
zibensaizsardzības ierīces*)

Pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts).

6.3. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar

termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts).

7 **Slēdziens:** Nometnes telpas **neatbilst** ugunsdrošības prasībām.

.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Artūrs Šakurovs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU