



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

15.08.2024.

(datums)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde

“Jelgavas Centra pamatskola”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000074738

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/166

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jelgavas Centra pamatskolas 11., 12., 13.kabineti, ēdamzāle un evakuācijas ceļi (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” noņemnes vadītājas Evitas Zilgmes 2024.gada 8.augusta
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 11., 12., 13 kabineti, ēdamzāles telpas un evakuācijas ceļi ir aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta dabiskās ventilācijas sistēmas kanāli netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, 2023.gada 12.jūlija “Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanas aktā Nr.AMP-23-073 norādīts, ka “ventilācijas kanāli virs jumta bojāti, nepieciešams remonts”.
7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam,
Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

D.Rudzāte

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

15.08.2024. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-
pastu: jcp@izglitiba.jelgava.lv ; evitazilgme@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU