



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e - pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Plaviņas

(izdošanas vieta)

25.09.2024.

(datums)

"Šahs solos"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008286530

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Strēlnieku iela 9 - 7, Rīga, LV-1010

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/172
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: SIA „Viesmīlība Mežezers” viesnīcas ēka un 3 vienstāvu
mājiņas

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: “Mežezers”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

3 Īpašnieks (valdītājs):

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 44103133562 , Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV 1010

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Kristīnes Tronēnkovas
2024.gada 6. septembra iesniegums

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu mūra ēka, U2
ugunsdrošības pakāpes, viesnīcas telpās ierīkota ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācija un evakuācijas apgaismojums.
Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikta ēkas
elektroinstalācija. Vienstāvu mājiņas U3 ugunsdrošības pakāpes,
nodrošinātas ar autonomo dūmu detektoriem katra istabiņa.
Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikta ēkas
elektroinstalācija.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi
netika konstatēti.

7 **Slēdziens:** SIA „Viesmīlība Mežezers” viesnīcas ēka un vienstāvu
mājiņas “Viesmīlība Mežezers”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles
novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot
paredzētajam mērķim.

- 8 Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada
 . 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un
 darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
 augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona
 pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
 glābšanas dienesta Zemgales
 reģiona pārvaldes Pļaviņu
 posteņa komandieris

(amatpersonas amats)

(paraksts)

I.Krasovskis

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

25.09.2024 Atzinums nosūtīts uz e-pastu
 kristine.tronenkova@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
 uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
 SATUR
 LAIKA ZĪMOGU