



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis

(izdošanas vieta)

10.10.2024.

(datums)

Biedrība "Džosui karatē klubs"SHIDAI""

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 40008214509

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Slokas iela 191 - 57, Rīga, LV-1067

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/253
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Sporta manēžas ēka un sportistu dienesta viesnīca.

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

3 Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Adiļa.Maksimova (apliecības Nr. 116-00733) iesniegums.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta manēža - U1b ugunsnoturības

pakāpes 1-stāva ēka, telpas aprīkotas ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas

ugunsdzēsības krāniem, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

signalizācijas sistēmu, neautomātisko dūmu izvades sistēmu un ugunsdzēsības

aparātiem, evakuācijas ceļi brīvi; Sportistu dienesta viesnīca- 2 stāvu ēkas telpas

aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no

iekšpuses. Koplietošanas telpās un telpās, kur nakšņo cilvēki
izvietoti evakuācijas
plāni.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
. netika konstatēti.

7 **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada
. 1.septembra noteikumu
Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona
pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un
Civilās aizsardzības nodaļas
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Ž. Deičmane

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU